



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309  
P.I. e C.F. 02570930848

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Prot. 5205 \_ del 26.01.2015

Spett.le Ditta  
«Ragione\_Sociale»  
«Indirizzo»  
«CAP» «Città»  
Fax:«FAX» Tel «telefono» Pec «PEC»

**OGGETTO: Indagine di mercato al fine di:**

Si informa che questa Azienda Sanitaria, sta effettuando un'indagine di mercato volta ad individuare Ditte idonee ed abilitate ad effettuare la riparazione agli impianti idrici delle strutture ASP all'interno della cittadella Sanitaria e del Distretto di Agrigento.

Per quanto sopra, si invita codesta Ditta, o qualunque altra abilitata ed idonea che ne verrà a conoscenza attraverso la pubblicazione sul sito Web Aziendale, a voler trasmettere un'offerta , in busta chiusa; entro e non oltre il giorno \_05/02/2014\_ alle ore 12:00, mediante il Modello Allegato "A", pena l'esclusione, tramite fax (0922 407309) a Servizio Tecnico Viale della Vittoria 321 di Agrigento.

Al fine di formulare l'offerta, codesta Ditta dovrà effettuare un sopralluogo - a titolo gratuito- presso le predette strutture sanitarie, prendendo preventivamente i necessari contatti con il referente del Servizio Tecnico Geom. Mauro Miccichè tel: 0922.407317.

Nell'offerta dovranno essere specificati dettagliatamente:

- ▲ la descrizione del guasto riscontrato;
- ▲ la descrizione dell'intervento da eseguire ;
- ▲ il costo complessivo dell'intervento di riparazione (incluse le verifiche di sicurezza che devono essere effettuate secondo le normative vigenti);
- ▲ l'aliquota IVA;
- ▲ il tempo di riparazione (consegna) che deve essere immediato, pena l'esclusione;
- ▲ le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata che devono essere non inferiori a 12 mesi , pena l'esclusione;
- ▲ la validità dell' offerta;

Si precisa che per gli interventi in esame, la Ditta dovrà provvedere, a proprio carico, al ritiro delle parti guaste (sostituite) e allo smaltimento, che deve avvenire a norma di legge.Inoltre la Ditta, a

richiesta dell'Azienda, dovrà dare visione delle parti sostituite durante la riparazione.

All'uopo la Ditta dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 s.m.i , che:

- ▲ le parti di ricambio saranno nuove ed originali e saranno esenti da vizi e difetti e la Ditta sarà ritenuta l'unica responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni;
- ▲ l'intervento di riparazione sarà eseguito da tecnici specializzati nel settore regolarmente abilitati;
- ▲ è in possesso di tutti i requisiti (compresi quelli di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs n°163/2006), idoneità e relative documentazioni necessarie (compresa l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica inerente la riparazione in oggetto) per espletare tale riparazione a regola d'arte e secondo le vigenti norme di legge;
- ▲ è in possesso di adeguata capacità tecnica ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/
- ▲ è stato effettuato il sopralluogo presso le nostre strutture sanitarie al fine di formulare l'offerta economica per la riparazione del guasto in oggetto;
- ▲ i prezzi e gli sconti a noi praticati sono in linea con quanto praticato ad altre Pubbliche Amministrazioni;

La presente indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per questa Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare i/il preventivi/o pervenuti/o per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo.

Inoltre le Ditte, non dovranno pretendere nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo.

La presente indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo.

Cordiali saluti.


si allega:

- Modello Allegato "A"

D'Ordine del Responsabile

UOC Servizio Tecnico

(firma e timbro)





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309  
P.I. e C.F. 02570930848

### Modello Allegato "A"

All'ASP di Agrigento

Fax: \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
N° \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_  
numero di telefono \_\_\_\_\_ numero di fax \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_  
dopo aver preso visione ed accettato le condizioni riportate nella nota prot. N° \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ aventure per oggetto:*indagine di mercato al fine di:*

**dichiara, ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 s.m.i, che:**

- ▲ le parti di ricambio saranno nuove ed originali e saranno esenti da vizi e difetti e saremo gli unici responsabili dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni;
  - ▲ l'intervento di riparazione sarà eseguito da tecnici specializzati nel settore regolarmente abilitati;
  - ▲ si impegna a proprio carico, al ritiro delle parti guaste (sostituite) e allo smaltimento degli stessi, che avverrà a norma di legge dandone opportuna comunicazione all'Azienda;
  - ▲ è in possesso di tutti i requisiti (compresi quelli di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs n° 163/2006), idoneità e relative documentazioni necessarie (compresa l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica inerente la riparazione in oggetto) per espletare tale riparazione a regola d'arte e secondo le vigenti norme di legge;
  - ▲ è in possesso di adeguata capacità tecnica ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
  - ▲ è stato effettuato il sopralluogo all'interno della cittadella Sanitaria e del Distretto di Agrigento al fine di formulare l'offerta economica per la riparazione del guasto in oggetto;
  - ▲ i prezzi e gli sconti a voi praticati sono in linea con quanto praticato ad altre Pubbliche Amministrazioni;
  - ▲ non pretende nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo;
  - ▲ è a conoscenza ed accetta che la suddetta indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per l'Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare il preventivo/pervenuto per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo;
- e formula l'offerta economica come di seguito riportata (riempire ogni singola voce):

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE  | Quantita'     | Prezzo Unit.     | Importo |
|----|--------|--|---------------|------------------|---------|
| 1  | 117    | BATTERIA WC<br>fornitura di batteria completa di pusante per wc e quant'altro occorre per dare l'impianto perfettamente funzionante.<br>20   |               |                  |         |
| 2  | 118    | CASSETTSCARICO<br>fornitura di cassetta pucci scarico wc eco due pulsanti<br>20  | SOMMANO cad = | 20,000<br>20,000 |         |
| 3  | 120    | FLESSACQUA1/2<br>fornitura di flessibile acqua in acciaio da 1/2x20 cm   |               |                  |         |
| 4  | 121    | GALLEGG 1/2<br>fornitura di galleggiante da 1/2  |               | cad = 20,000     |         |
| 5  | 122    | GALLEGG 3/4<br>fornitura di galleggiante da 3/4  |               | cad = 10,000     |         |
| 6  | 123    | GALLEGGIANTE 2"<br>fornitura i di galleggiante per vasca idrica da 2" pollici ad alta pressione.   |               | cad = 10,000     |         |
| 7  |        | GIUNTOINOX<br>fornitura di giunto di riparazione inox del tipo 0140-0153<br>10   |               | 10,000<br>10,000 |         |
| 8  | 124    | GRUPPOMPA 2HP<br>fornitura di gruppo pompa gemellare da 2 hp per impianto idrico, compreso di : quadro elettrico, chiusura d'arresto, valvole di aspirazione, manometri, preossostati, e quant'altro occorre per dare l'impianto perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte. |               | cad = 2,000      |         |
| 9  | 126    | NOLOSPURGO<br>nolo di automezzo per spурго tubazione acque nere compreso, il trasporto sul posto e l'assistenza di operaio qualificato.<br>10  | SOMMANO h =   | 10,000<br>10,000 |         |
| 10 | 127    | PILA-BIDET<br>fornitura di piletta in ottone cromato con tappo coprente a molla e dispositivo di chiusura a scatto attacco filettato 1"1/4, con troppopieno e controdado<br>20   | SOMMANO cad = | 20,000<br>20,000 |         |
| 11 | 128    | POMPHP1<br>fornitura di pompa pedrollo 4 cpm 100 hp 1<br>1   |               |                  | 1,000   |
| 12 | 129    | POMPHP2<br>fornitura di pompa pedrollo 2 cpm 25/160 B hp 2<br>A RIPORTARE  | SOMMANO cad = |                  | 1,000   |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE  | Quantita'        | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|--|------------------|--------------|---------|
|    |        | RIPORTO  |                  |              |         |
|    |        | 1  |                  | 1,000        |         |
|    |        |  | SOMMANO cad =    | 1,000        |         |
| 13 | 130    | POMPHP3<br>fornitura di pompa pedrollo 2 cpm 25/160A hp 3<br>1   |                  | 1,000        |         |
| 14 | 131    | PRESSCONTRL<br>fornitura di presscontrol da 1,5 bar  |                  | 1,000        |         |
| 15 | 132    | PRESSOSTATO AUTOCLAV<br>fornitura di pressostato ad alta pressione tipo square.nella voce è compreso lo smontaggio del vecchio pressostato.<br>10  |                  | 1,000        |         |
| 16 | 133    | PUL VASCA IDRICA<br>pulizia di vasca idrica ; la lavorazione prevede:<br>- svuotamento della riserva idrica;<br>- pulizia con idonei prodotti disinfettanti con utilizzazzione di pennello da effettuarsi su tutte le pareti della vasca;<br>- riempimento con acqua non potabile con aggiunta di amuchina nelle quantità necessarie e secodo la capienza della vasca e quant'altro occorre per dare la vasca perfettamente pulita e completa.<br>10 |                  | 10,000       |         |
|    |        |  | SOMMANO acorpo = | 10,000       |         |
| 17 | 134    | PULSANTE WC<br>fornitura di pulsante esterno per wc tipo pucci completo di tubo d'aria e quant'altro occorre per dare l'impianto finito perfettamente funzionante.<br>20   |                  | 20,000       |         |
|    |        |  | SOMMANO cad =    | 20,000       |         |
| 18 | 135    | RUB-LAVAB<br>fornitura di rubinetto con miscelatore caldo/freddo per lavabo  |                  | 20,000       |         |
|    |        |  | cad =            | 20,000       |         |
| 19 | 136    | RUBPEDALE<br>fornitura di rubinetto con miscelatore caldo/freddo e comando a pedale<br>10  |                  | 10,000       |         |
|    |        |  | SOMMANO cad =    | 10,000       |         |
| 20 | 137    | SCALDABAGNO 10<br>fornitura di scaldabagno da lt 10 compreso di staffe e accessori e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  |                  | 10,000       |         |
|    |        |  | cad =            | 10,000       |         |
| 21 | 138    | SCALDABAGNO 30<br>fornitura di scaldabagno da lt 30 verticale compreso di staffe e accessori e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  |                  | 1,000        |         |
|    |        |  | cad =            | 1,000        |         |
| 22 | 139    | SCALDABAGNO 50<br>fornitura di scaldabagno da lt 50 compreso di staffe e accessori e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  |                  | 1,000        |         |
|    |        |  | cad =            | 1,000        |         |
|    |        | A RIPORTARE  |                  |              |         |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE   | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|---|-----------|--------------|---------|
| 23 | 140    | SCALDABAGNO 80<br>fornitura di scaldabagno da lt 80 orizzontale compreso di staffe e accessori e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte   |           |              |         |
| 24 | 141    | SEDILE-WC<br>fornitura di Sedile coprivaso in termoindurente  | cad =     | 1,000        |         |
| 25 | 142    | SIFONE LAVAB<br>fornitura di sifone per lavabo e di impianto idrico in genere, in materiale plastico, metallico o pvc equant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte   | SOMMANO   | 30,000       |         |
| 26 | 156    | WC-H<br>Fornitura e collocazione di WC attrezzato monoblocco per disabili:<br>a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;<br>b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; comprensivo di allacciamento ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, i rosoni, l'attacco, le opere murarie.<br>c) maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere di fissaggio alla parete con viti e bulloni cromati e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte | cad =     | 20,000       |         |
| 27 | 158    | AN2<br>Fornitura e collocazione di gruppo miscelatore, doccia/lavabo/bidet, con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  | cad =     | 1,000        |         |
| 28 | 159    | LAV-COL<br>Lavabo a colonna.<br>Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredata di batteria di miscela con bocca di erogazione in ottone cromato e comando a pedali, di sifone del diametro minimo di 2,54 cm completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso allacciamento (comunque realizzato, anche a collettore) alle linee principali degli impianti di adduzione, di scarico e di ventilazione, i rosoni, i flessibili, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio.   | cad =     | 5,000        |         |
| 29 | 160    | TUBAZ. RAME RISCALDA<br>Fornitura e posa in opera di di tubazione in rame del diametro minimo di 12 mm conforme alle norme UNI EN idonei agli impianti di riscaldamento, compreso il ricoprimento con malta cementizia delle eventuali tracce necessarie per l'alloggiamento della stessa.<br>Comprese di tutta la manodopera necessaria, degli eventuali allacciamenti al collettore etc. e di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.<br>- Per ogni metro lineare   | SOMMANO   | 30,000       |         |
|    |        |   |           |              | 30,000  |
|    |        | A RIPORTARE   |           |              | 30,000  |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE  | Quantita'     | Prezzo Unit.     | Importo |
|----|--------|--|---------------|------------------|---------|
|    |        | RIPORTO  |               |                  |         |
| 30 | 161    | SERBAUTOCLAVE<br>Fornitura di serbatoio lt 20 orizzontale con membrana intercambiabile utilizzato nei gruppi autoclave. installata direttamente sopra il serbatoio, per l'avviamento dell'elettropompa al momento della richiesta d'acqua e lo spegnimento quando non c'è più flusso. Pressione massima 8 bar  | SOMMANO m =   | 30,000<br>30,000 |         |
| 31 | 162    | SEDILE-WCH<br>fornitura di Sedile coprivaso per disabili in legno lavorato rivestito in resina di poliestere, completo di cerniere in ottone cromato.<br>5   | cad =         | 1,000            |         |
| 32 | 163    | REVISIONEAUTOCLAVE<br>Revisione di autoclave per impianto idrico, compreso lo smontaggio e la manutenzione in officina specializzata e il successivo rimontaggio con le relative prove di funzionamento per dare l'intervento a perfetta regola d'arte.  | SOMMANO cad = | 5,000<br>5,000   |         |
| 33 | 164    | POMPSOMMERSE<br>Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommersibile multigirante per pozzi comuni o cisterne. Adatta per pompare acqua pulita. Potenza Hp 0,75. Profondità d'installazione fino a 10 metri sotto il livello dell'acqua. Dotata di galleggiante per l'avviamento e l'arresto della pompa. Fornita di serie con 10 metri di cavo sommersibile.  | acorpo =      | 1,000            |         |
| 34 | 165    | CIRC40-120<br>Fornitura e posa in opera di gruppo gemellare di circolazione in linea con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono monofase a tre poli potenza elettrica 257 W, portata 4,3 mc/h, prevalenza 12,0 mt Marca speroni mod.SCRFED 40-120/250S/CE come l'esistente da sostituire. Compresa i collegamenti elettrici, le guarnizioni e tutto il necessario per rimettere in pressione l'impianto sfiatarlo e avvararlo. | cad =         | 1,000            |         |
| 35 | 167    | GRUPPO MISCELATORE<br>Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore da pavimento esterno a 2 pedali per il fissaggio a terra, che permette l'erogazione di acqua o solo fredda, o solo calda, oppure tenendo premuti contemporaneamente i due pedali si ottiene un'ottima miscelazione temperata. Sono pure comprese delle cartucce in ottone e dei filtri inox dei tasselli e viti di minuteria per il fissaggio, dei collegamenti alla linea acqua principale, della manodopera necessaria e di quanto altro per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>20                           | SOMMANO cad = | 20,000<br>20,000 |         |
| 36 | 168    | POZZETTOPVC<br>Fornitura di pozzetto sifonato in Polipropilene o Pvc delle dimensioni 0,40x0,40x0,50 per impianti fognari.   | cad =         | 1,000            |         |
| 37 | 169    | ANALISI 7 PER.<br>Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore da pavimento esterno a 2 pedali per il fissaggio a terra, che permette l'erogazione di acqua o   | A RIPORTARE   |                  |         |

| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE  | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|--|-----------|--------------|---------|
|    |        | <b>RIPORTO</b><br>solo fredda,o solo calda, oppure tenendo premuti contemporaneamente i due pedali si ottiene un'ottima miscelazione temperata. Sono pure comprese delle cartucce in ottone e dei filtri inox dei tasselli e viti di minuteria per il fissaggio, dei collegamenti alla linea acqua principale, della manodopera necessaria e di quanto altro per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. |           |              |         |
|    |        | 1  |           | 1,000        |         |
|    |        | SOMMANO cad =  |           | 1,000        |         |
| 38 | 171    | <b>ANALISI 13 PERIZIA</b><br>Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato in Polipropilene o Pvc delle dimensioni 0,40x0,40x0,50 per impianti fognari.<br>Compreso dei raccordi con la tubazione compensata a parte e di quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br>Escluso dell'eventuale scavo che viene compensato a parte.   |           |              |         |
|    |        | 3  |           | 3,000        |         |
|    |        | SOMMANO cad =  |           | 3,000        |         |
|    |        | Timbro e Firma per accettazione  |           |              |         |

Data \_\_\_\_\_

FIRMA e timbro del legale rappresentante

si allega:

- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;