

CHIARIMENTI E RISPOSTA IN FORMA ANONIMA IN ORDINE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI GESTIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO DELLE ELISUPERFICI DELL'ASP AGRIGENTO - A MEZZO PEC.

02/11/2016

Richiesta chiarimenti - invito a procedura negoziata per l'affidamento di gestione e sorveglianza antincendio delle elisuperfici dell'ASP AGRIGENTO

C/a RUP dott. Alfonso La Rocca

Spettabile Ente,

con riferimento alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione e sorveglianza antincendio delle elisuperfici per emergenza sanitaria dell'ASP di Agrigento, siamo a porre i seguenti quesiti:

1) a pag. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto è indicato che "il suddetto servizio [antincendio] dovrà essere assicurato da una squadra costituita da almeno due operatori contemporaneamente presenti dal lunedì alla domenica, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (h 24)". Da tale indicazione sembrerebbe che l'ente abbia previsto 8 addetti antincendio presenti H24 sulle quattro elisuperfici, per un totale presunto di 70.080 ore di servizio all'anno (2 operatori x 4 elisuperfici x 24 ore x 365 giorni). Ciò però andrebbe in contrasto con la base d'asta (€ 100.000), la quale risulterebbe a quel punto troppo esigua per il servizio. Si chiede pertanto se tale servizio sia in realtà da intendersi "a chiamata" e quali siano, in questo caso, le modalità di attivazione dello stesso.

2) a pag. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto è indicato che la Ditta dovrà "garantire tutti i giorni feriali e festivi dell'anno il suddetto servizio mediante reperibilità dalle 00:00 alle 24:00 del giorno successivo con tempo di intervento contenuti in 30 (trenta) minuti dalla chiamata, di un operatorie con qualifica di addetto antincendio su elisuperfici di classe H2". Si chiede:

- a. quale sia, nel dettaglio, il servizio che questo operatore deve svolgere;
 - b. nel caso in cui questo operatore debba svolgere il servizio antincendio, il motivo per cui ne viene indicato solamente uno, a differenza dei due indicati a pag. 2 del Capitolato per la medesima tipologia di servizio.
- Ringraziando anticipatamente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

03/11/2016

Oggetto: Invio chiarimenti – procedura negoziata per l'affidamento di gestione e sorveglianza antincendio delle elisuperfici dell' ASP di Agrigento - Codice CIG: 6851930781.

Con riferimento alla vostra PEC del 02/11/2016, tendente ad ottenere chiarimenti in ordine alla procedura indicata in oggetto, si fa presente quanto appresso:

l' importo posto a base d'asta è stato determinato dai costi sostenuti da questa Azienda nei precedenti, ed in atto vigenti, contratti di affidamento della gestione di che trattasi debitamente aumentati ed adeguati alle variazioni di rivalutazione pubblicati dall' ISTAT.

Per quanto concerne la Vostra "rilevazione contraddittoria" tra le pagine 2 e 3 del Capitolato Speciale di Appalto e precisamente in ordine agli addetti al servizio, si precisa che quanto indicato nella pagina 2 del CSA riguarda il **servizio antincendio** che è regolamentato da diverse norme succedutesi negli anni e nello specifico l' art. 9 del Decreto del Ministro dell' Interno 26/10/2007 n.238 per quanto riguarda le elisuperfici di classe H2 mentre quanto indicato nella pagina 3 del CSA riguarda la **gestione dell' elisuperficie** che è cosa ben diversa dall' addetto antincendio ma che può coincidere. La gestione, comunque, è meglio specificata nella Circolare del 30/10/2013 emanata dall' ENAC.

In ordine al contenuto di cui al superiore art. 9 del D.M. 26/10/2007 n. 238 si rammenta che per la partecipazione alla procedura in parola il sopralluogo delle elisuperfici è obbligatorio.

Cordiali saluti

Il RUP

Collaboratore Amministrativo TPO

Alfonso La Rocca