



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Istruttore Rag. Alfonso De Leo Assistente Amm.vo  
Telefono 0922 407226  
FAX 0922 407120  
Email [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it) Pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

PROT: n. 82697 del 14-05-2018

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato (Cassette Porta Estintore a rischio aggressione per la sicurezza antincendio per tutte le strutture sanitarie).

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO Tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, alla fornitura delle seguenti attrezzature per le Strutture Sanitarie di questa ASP, aventi le specifiche tecniche elaborate dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui alla scheda tecnica pubblicata, in uno alla presente, sul sito web aziendale [www.aspag.it](http://www.aspag.it):

- a) N. 50 Cassette porta estintore per estintori a polvere da Kg. 4/6;
- b) N. 15 Cassette porta estintore per estintori a polvere da Kg. 9/12;

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- prezzo di acquisto, inclusa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del 28-05-2018

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

Il Direttore Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Loredana Di Salvo

-Assistente Amministrativo  
Rag. Alfonso De Leo



*deve pugnare il 08/18*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N.1

Sede Legale Viale della Vittoria n.321- Agrigento

Tel. 0922 407111 \* Fax 0922 401229

P.Iva e C.F. 02570930848

Direzione Generale

U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione

e-mail: prevenzioneprotezione@aspag.it

Tel.: 0922- 407418 - 407416 - 407877 Fax: 0922407876

Prot. n° 75824 del 07/05/2018



Al Dirigente dell’Ufficio Provveditorato  
Dott. ssa Loredana Di Salvo  
Sede

e.p.c.

Al Commissario  
Dott. Gervasio Venuti  
Sede

Al Direttore Sanitario Aziendale  
Dott. Silvio Lo Bosco  
Sede

Al Direttore Amministrativo Aziendale  
Dott. Francesco Paolo Tronca  
Sede

**OGGETTO:** Acquisto Cassette Porta Estintore per le aree a rischio Aggressione, in riferimento al D.M. 18/09/2002 e successivo D.M. 19/03/2015, per la sicurezza antincendio per tutte le strutture sanitarie.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dai DD.MM. sopra citati, in materia di sicurezza antincendio ai sensi del capitolo IV D.M. 18/09/2002 e s.m.i., in attuazione delle misure di prevenzione finalizzate alla riduzione del rischio aggressione nei luoghi di lavoro, si chiede l’acquisto delle cassette porta estintore da collocare nei luoghi destinati a sale di attesa delle varie strutture dell’ASP di Agrigento come di seguito specificati:

- N° **50** Cassetta porta estintore per estintori a polvere da kg 4/6 realizzata in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti atmosferici. Il fondo pigmentato di colore rosso RAL 3000 con uno speciale trattamento anti UV che ne evita lo scolorimento. La cassetta deve essere fornita con supporto reggi estintore, completa di due lacci da 400 mm con chiusura in nylon a sgancio rapido, guarnizioni per garantire migliore isolamento dagli agenti atmosferici e simbolo di identificazione. Dimensioni mm. L 350 x H 685 x P 220.
- N° **15** Cassetta porta estintore da kg 9/12 realizzata in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti atmosferici. Il fondo pigmentato di colore rosso RAL 3000 con uno speciale trattamento anti UV che ne evita lo scolorimento. La cassetta deve essere fornita con supporto reggi estintore, completa di due lacci da 400 mm con chiusura in nylon a sgancio rapido, guarnizioni per garantire migliore isolamento dagli agenti atmosferici e simbolo di identificazione. Dimensioni mm. L 316 x H 735 x P 225

La fornitura e messa in opera a carico della ditta aggiudicataria deve comprendere, montaggio delle cassette e riallocazione degli estintori esistenti all'interno delle stesse .

La collocazione delle Cassette porta estintori deve essere effettuata in tutte le sedi dell'Asp dislocate per tutto il territorio della provincia di Agrigento secondo le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutto il materiale sopra elencato deve rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e di qualità, inoltre le stesse devono essere muniti di certificato di conformità e schede tecniche.

Il Dirigente Responsabile  
Del Servizio Prevenzione e Protezione  
Dott. Carmelo Alaimo

