

Architectural Floor Plan of the First Floor

Departments and Rooms:

- GINECOLOGIA** (Infermeria) mq. 21,70
- CONSULTORIO RIUNIONI PRE PARTO** mq. 30,60
- AREA PROMOZIONE SOCIO-SANITARIA E CONSULTORIO FAMILIARE**
- SALA DI ATTESA** mq. 13,70
- DEPOSITO** mq. 9,70
- PSICOLOGIA 1** mq. 12
- ACCANTAMENTO RIFIUTI** mq. 7,00
- POZZO LUCE**
- WC** (multiple locations)
- SPOGLIATOIO PERSONALE** (multiple locations)
- CONDOTTA DI ASPIRAZIONE** 20x20
- SALA DI ATTESA** mq. 5,45
- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**
- IGIENE PUBBLICA UFFICIO** mq. 22,60
- IGIENE PUBBLICA 1** mq. 25,50
- IGIENE PUBBLICA VACCINAZIONE** mq. 35,30
- IGIENE PUBBLICA 2** mq. 18,70
- IGIENE PUBBLICA UFFICIO DIRIGENTE** mq. 18,20
- ASSISTENTE SOCIALE** mq. 13,20
- PSICHIATRIA** mq. 20,90
- PSICOLOGIA 2** mq. 15,50
- MEDICINA SCOLASTICA** mq. 14,70

Other Features:

- TERRAZZA ESTERNA** (multiple locations)
- Corridoi** A, B, E
- Ascensore**
- Montacarichi**
- REI** (Rivestimenti Esterni Isolanti) 60, 80, 120
- US** (Usce di Sicurezza)
- EM** (Esitorie)
- AC** (Acquedotti)
- CC** (Circuiti Elettrici)
- Controsoff.** h. 2,80

Scale: 0, 1, 2, 4, 8 METRI

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Gruppo di misura (Contatore Enel)
 QEG	Quadro Elettrico
	Interruttore elettrico generale
	Rilevatore di fumo
	Estintore a polvere cap. 6Kg - 34A 144B C
	Pulsante di allarme incendi
	Luce di emergenza
	Segnale sonoro di allarme
	Pulsante di sblocco Quadro elettrico
	Centrale rivelazione incendi
	Porta con maniglione antipanico
	Porta tagliafuoco REI 120/60/30
	Cartello uscita di sicurezza
	Porte con maniglioni a spinta
	Cartello Pronto soccorso
	Telefono d'emergenza




SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI
FAVARA SITO IN VIA LIGURIA S.N.
PARERE ANTINCENDIO N. 12846
ATTIVITA' N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO 3.3	TITOLO DEFINIZIONE STATO ATTUALE PIANTA PIANO SECONDO		SCALA 1:100
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE - MODIFICA	IL PROGETTISTA 
A	GENNAIO 2019	EMISSIONE	
B			
C			
	Ing. Giuseppe LIMBICI Studio Tecnico Architego Vicolo Paganini n. 7 - 92026 Favara (Ag) Tel 092437816 - P.I. 02656430846 info@studioarchitego.com		
IL R.U.P.	GEOM. CALOGERO CAPRARO		IL R.T.S.A. ING. ALESSANDRO DINOLFO