



LEGENDA	
● - - -	Attacco motopompa VV.F. UNI 70
● - - - N	Idrante UNI 45 a parete esistente (con manichetta e lancia)
☒	Saracinesca manuale
☒	Valvola di non ritorno
○ - - -	Misuratore di pressione a inserzione
- - - - -	Tubazione rete antincendio interrata DN 75 Pead PN 16
— — — — —	Tubazione rete antincendio aerea DN 65 Acciaio
— — — — —	Tubazione rete antincendio aerea DN 50 Acciaio
— — — — —	Tubazione rete antincendio aerea DN 40 Acciaio
— - - - -	Tubazione rete antincendio esistente sottoterra DN 40 Acciaio
— — — — —	Tubazione alimentazione riserva idrica interrata DN 25 Pead PN 16
● - - - - -	Montanti idriche
☒ - - - - -	Distanza copertura idrante (regola del filo teso)
☒	Cartello idrante
☒	Cartello attacco motopompa
☒	Distanza geometrica copertura idrante (20 m)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

OGGETTO:
PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL
POLIAMBULATORIO DI PALMA DI MONTECHIARO SITO
IN VIA MACCACARO, S.N.
PARERE ANTINCENDIO N. 11685
ATTIVITA' N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA: TITOLO ELABORATO:
6.1.2 **IMPIANTO IDRANTI
PIANTA PIANO TERRA**

Nome file: 6.1.2 - Impianto idranti - Piano terra.dwg | Scala: 1:100

B	EMISSIONE	FEBBRAIO 2019
A	DESCRIZIONE	DATA
REV.		VERIFICATO
		CONTROLLATO
		APPROVATO

Il Progettista: **Alfonso Collura** Il R.U.P.: **Calogero Capraro**
GEOM. CALOGERO CAPRARO
ING. ALESSANDRO DINOLFO

Visti ed approvati: