



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

**PRESIDIO OSPEDALIERO  
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"**  
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E 19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

Progetto conforme a:

- parere di prevenzione incendi n° 2472 del 10 luglio 2003
- parere di prevenzione incendi n° 7865 del 10 settembre 2014
- parere di prevenzione incendi n° 2783 del 11 marzo 2019

rilasciati dal Comando Provinciale V.V.F. di Agrigento

Progetto aggiornato a P.zzerio Regione Sicilia 2019 - 21 MARZO 2019

Progetto aggiornato alle richieste del Verificatore - 18 MARZO 2020

IL PROGETTO È REDATTO DA:  
**Ing. Andrea MILANO**  
Autografo  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FASE: **PROGETTO ESECUTIVO**

DESCRIZIONE:  
**B.01** IMPIANTI EVAC E RIV. INCENDI  
PIANTA - 1° piano Quota: +0.00

SCALA: 1:100 DATA: 08/11/2018

LEGENDA	
	RIVELATORE INCENDIO A FUMO OTTICO A SOSPESO
	RIVELATORE INCENDIO A FUMO OTTICO ENTRO CONTROSOFFITTO
	RIVELATORE INCENDIO OTTICO / TERMICO
	RIVELATORE INCENDIO A GAS METANO
	LED DI PREVISIONE RIVELATORE DI FUMO
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO
	AVVISATORE OTTICO-AUDITIVO ALLARME INCENDIO
	MODULO AUSILIARIO INGRESSO USCITA INCENDIO
	STAZIONE ALIMENTAZIONE SUPPLEMENTARE
	ATTUATORE ELETTRONICO-CANALIZZAZIONE ENPC
	ELETTROMAGNETE INTERRUTTORE PORTA TAGLIARIFUGO
	PULSANTE DI ESANGO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
	TUBAZIONE RIV. A VISTA - DORSALE RIVELAZIONE INCENDIO EVAC
	PASSARELLA PORTAZIONE 100/100 - DORSALE RIVELAZIONE INCENDIO EVAC
	SCATOLA DISTRIBUZIONE A PARETE - DORSALE RIVELAZIONE INCENDIO EVAC

N.B. - In componenti di impianto evidenziate in ROSSO sono già stati installati nell'ambito di altri lavori; vengono rappresentate per completezza d'insieme

legenda simbologia controsoffitti				
controsoffitto a quadrati in fibrocemento - classe A2 s1 d0 - NUOVA INSTALLAZIONE	controsoffitto a quadrati in fibrocemento - classe A2 s1 d0 - ESISTENTE - da conservare e prestare per installazione	controsoffitto di tipo spugna ESISTENTE - da conservare e sostituire con nuovo in fibrocemento	controsoffitto di tipo spugna ESISTENTE - da conservare e sostituire con nuovo in fibrocemento	controsoffitto a membrana REI 120 - NUOVA INSTALLAZIONE