



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E 19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

Progetto conforme a:
- parere di prevenzione incendi n° 2472 del 10 luglio 2003
- parere di prevenzione incendi n° 7865 del 10 settembre 2014
- parere di prevenzione incendi n° 2783 del 11 marzo 2019
rilasciati dal Comando Provinciale V.V.F. di Agrigento
Progetto aggiornato a Progetto Regione Sicilia 2019 - 21 MARZO 2019
Progetto aggiornato alle richieste del Verificatore - 18 MARZO 2020

IL PROGETTO È STATO VERIFICATO
Ing. Andrea MILANO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE:
B.05 IMPIANTI EVAC E RIV. INCENDI
PIANTA 3° piano Quota +17.05

SCALA: 1:100 DATA: 08/11/2018

LEGENDA	
	RIVELATORE INDEICIZZATO DI FUMO OTTICO A SOFFITTO
	RIVELATORE INDEICIZZATO DI FUMO OTTICO-ENTRO CONTROSOFFITTO
	RIVELATORE INDEICIZZATO OTTICO-TERMINO
	LED DI PREVISIONE RIVELATORE DI FUMO
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO
	AVVISATORE OTTICO-AUDITIVO ALLARME INCENDIO
	MODULO AUSILIARIO INGRESSO/USCITA INDEICIZZATO
	STAZIONE ALIMENTAZIONE SUPPLEMENTARE
	ATTUATORE ELETTROMECCANICO BARRI/ANTI-DIV.
	ELETTROMAGNETE INTERRUPTORE PORTA TAGLIARUOTO
	DIFFUSORE SONORO A PRESSIONE/ACQUA IMPIANTO EVAC
	PULSANTE DI SGANCIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
	TUBAZIONE RIV. A VISTA - DORSALE RIVELAZIONE INCENDIO/EVAC
	PASSARELLA PORTACAVI 100/100 - DORSALE RIVELAZIONE INCENDIO/EVAC
	SCATOLA DISTRIBUZIONE A PARETE - DORSALE RIVELAZIONE INCENDIO/EVAC

legenda simbologia controsoffitti			
controsoffitto a quadrati in fibra mineralina - classe A2-s1-d0 - NUOVA INSTALLAZIONE	controsoffitto a quadrati in fibra mineralina - classe A2-s1-d0 - da smontare e sostituire con nuovo in fibra mineralina	controsoffitto di varia tipologia ESISTENTE - da smontare e sostituire con nuovo in fibra mineralina	controsoffitto di varia tipologia ESISTENTE - da smontare e sostituire con nuovo in fibra mineralina

N.B.: le componenti di impianto evidenziate in ROSSO sono già state installate nell'ambito di altri lavori; vengono rappresentate per completezza d'insieme