



PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI
LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI
LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E
19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

Progetto conforme a:
- parere di prevenzione incendi n° 2472 del 10 luglio 2003
- parere di prevenzione incendi n° 7865 del 10 settembre 2014
- parere di prevenzione incendi n° 2783 del 11 marzo 2019

rilasciati dal Comando Provinciale V.F. di Agrigento

Progetto aggiornato a Prezzario Regione Sicilia 2019 - 21MAR2019

Progetto aggiornato alle richieste del Verificatore - 16MAR2020



PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE:
B.08 IMPIANTI EVAC E RIV. INCENDI
PIANTA 6° piano Quota +28.90

SCALA: 1:100 DATA: 08/11/2018

LEGENDA	
■	RIVELATORE INDIRIZZATO DI FUMO OTICO A SOFFITO
■	RIVELATORE INDIRIZZATO DI FUMO OTICO ENTRO CONTROSOFF.
■	RIVELATORE INDIRIZZATO OTICO / TERMICO
●	LED DI RIPETIZIONE RIVELATORE DI FUMO
■	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO
[PAI]	AVVITATORE OTICO/AUDITIVO ALLARME INCENDIO
[RE]	MODULO AUXILIARIO INGRESSO/USCITA INDIRIZZATO
[SS]	STAZIONE ALIMENTAZIONE SUPPLEMENTARE
■	ATTUATORE ELETROMECCANICO SERRAMENTI ENFC
■	ELETROMAGNETE RITENUTA PORTA TAGLIAFUOCO
●	DIFFUSORE SONORO A PARETE/INCASSO IMPIANTO EVAC
■	PULSANTE DI SGANCIO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
—	TUBAZIONE RK8 A VISTA - DORSALE RIVEL. INCENDI/EVAC
—	PASSERELLA PORTACAVI 10x50 - DORSALE RIVEL. INCENDI/EVAC
■	SCATOLA DERIVAZIONE A PARETE - DORSALE RIVEL. INCENDI/EVAC

