

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA DEI GAS MEDICINALI IN UNO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA SU GUASTO FULL RISK DEI 5 PRESIDI OSPEDALIERI DI AGRIGENTO, CANICATTI', LICATA, RIBERA E SCIACCA DELL'ASP DI AGRIGENTO

Numero di gara **8054767 - CIG: 8367725C27**

CHIARIMENTI PROT. N. 75175 DEL 26/04/2021



R.U.P.: Ing. Francesco Faro e-mail francesco.faro@aspag.it

Con la presente si pubblicano i chiarimenti ritenuti di interesse generale:

Richiesta chiarimento n. 9 : "Art. 2 - Oggetto ed importo dell'appalto"

"Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso calcolati nel DUVRI (€ 5.162,80 per anno = € 15.488,40 per tre anni)". Si chiede di specificare che percentuale sia stata considerata per il calcolo degli oneri della sicurezza e su quale importo sia stata applicata.

Si segnala inoltre che nel DUVRI, la STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DEI RISCHI INTERFERENZIALI a pag. 31 riporta: (...) l'importo complessivo è stato stimato pari a € 25.814,00 (venticinquemilaottocentoquattordicieu) al netto d'IVA (...) Importo che non combacia con quanto indicato all'Art. 2 del Capitolato; altri importi relativi alla sicurezza non vengono indicati nel DUVRI, si chiede quindi di chiarire a quali importi faccia riferimento l'Art. 2 del Capitolato.

Risposta chiarimento n. 9: A pagina 31 del DUVRI è riportato l'ammontare annuo dei costi per la sicurezza, calcolati analiticamente, pari ad € 5.162,80. Il costo non è stato stimato a percentuale, ma analiticamente per singole voci. L'importo per il triennio è di € 15.488,40 (€ 5.162,80 x 3 anni), mentre quello di € 25.814,00 indicato alla riga 7 di pag. 31 del DUVRI deve intendersi mero errore materiale.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 10 : "Art. 4.7.1 - Prodotti liquefatti."

(...) I prodotti liquefatti saranno forniti e travasati a cura dell'Aggiudicatario in appositi serbatoi erogatori fissi aventi capacità pari a quella indicata nell'Allegato 4). (...) Si chiede di produrre l'allegato 4 citato, non presente nella documentazione di gara.

(...) Il fornitore dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all'installazione dei predetti impianti erogatori, alla recinzione degli stessi con accesso esclusivo al personale autorizzato (ove necessario), all'eventuale modifica ed adeguamento normativo del basamento nonché all'allacciamento alla rete di distribuzione ed agli impianti esistenti, nonché a tutte le eventuali opere e assistenze che a qualsiasi titolo si rendessero necessarie per rendere gli impianti perfettamente funzionanti. (...)

Si chiede di confermare che le spese per la recinzione e per la modifica e/o adeguamento del basamento siano a carico dell'Ente.

Risposta chiarimento n. 10: Come da richiesta si produce l'allegato 4 in calce alle presenti risposte alle richieste di chiarimenti. Si dà atto che l'allegato 4 risultava già pubblicato unitamente agli altri documenti di gara sul sito aziendale. Per mero errore di allegazione, invece, sulla piattaforma elettronica <https://www.acquistinretepa.it> al posto dell'allegato 4 è stato inserito nuovamente l'allegato 1.

Si è già proceduto ad effettuare la correzione sulla piattaforma elettronica <https://www.acquistinretepa.it>, pubblicando correttamente il file relativo all'allegato 4.

Per ciò che concerne, invece, le spese per la recinzione e per la modifica e/o adeguamento del basamento si ribadisce che esse sono a carico dell'aggiudicatario.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 11 : "Art. 5 - Fornitura di apparecchiature e dispositivi per le centrali"

Viene richiesto:

(...) Sistema telemetrico per controllo e riporto telematico degli allarmi di:

- Livello riempimento serbatoi criogenici
- Livello di riempimento delle fonti di riserva (...)

Si chiede di confermare che per "livello di riempimento delle fonti di riserva" (qualora le fonti di riserva siano allo stato gassoso) si intenda la pressione di tali fonti, in quanto non è possibile misurare il livello di riempimento di bombole o pacchi bombole se esse sono collegate in parallelo.

7

Risposta chiarimento n. 11: Si conferma che per "livello di riempimento delle fonti" (qualora le fonti di riserva siano allo stato gassoso) si intende la pressione di tali fonti.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 12 : "Art. 5 – Allegato 6"

Si chiede conferma che le seguenti voci di manutenzione ordinaria per le centrali di produzione aria medicale:

Operazione	Frequenza
Sostituzione elemento filtrante sterile	Semestrale
Sostituzione materiale attivo essiccatore	Semestrale

Siano un refuso e che la frequenza debba intendersi 'All'occorrenza', come per la sostituzione di tutti gli altri componenti indicati dell'Allegato 6.

Quanto sopra si ritiene indispensabile in quanto i componenti soggetti ad usura devono essere sostituiti in accordo alle specifiche del singolo fabbricante che, per le macchine elettriche, sono normalmente dipendenti dalle ore di funzionamento e non dalla periodicità temporale.

Risposta chiarimento n. 12: Si conferma la frequenza indicata in capitolato che deve essere intesa come frequenza massima. E' fatta salva la sostituzione con frequenza inferiore nel caso in cui i componenti, in fase di manutenzione, si presentino usurati.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 13 : "Art. 5.1 - Elenco e caratteristiche minime"

Viene richiesto:

(...) Nell'Allegato 6 "IDGM Stato di fatto attuale" è riportato l'elenco delle centrali con l'indicazione delle caratteristiche tecniche minime relative alle apparecchiature ed ai dispositivi che dovranno essere messi a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria. (...)

Si segnala che l'Allegato 6 presenta le indicazioni su tipologia e periodicità delle manutenzioni e dei controlli da svolgere presso le varie centrali; si chiede quindi di produrre il documento "IDGM Stato di fatto attuale" in cui sia riportato l'elenco delle centrali con l'indicazione delle caratteristiche tecniche minime relative alle apparecchiature ed ai dispositivi che dovranno essere messi a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria.

Risposta chiarimento n. 13: Trattasi di mero errore di digitazione. Deve intendersi Allegato 4 "IDGM Stato di fatto attuale" che viene allegato alla presente risposta ai chiarimenti richiesti.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 14: "Art. 6.1 - Gestione ed organizzazione del servizio di distribuzione bombole"

Viene richiesto di effettuare un "controllo dei consumi": si chiede di specificare cosa si intenda nel dettaglio con tale attività.

Risposta chiarimento n. 14: Con cadenza mensile l'aggiudicatario dovrà fornire al Dipartimento del Farmaco aziendale, ovvero ad altra unità operativa che verrà specificata in corso d'opera, un report contenente il dettaglio della distribuzione delle bombole per singola unità operativa e per ciascun Presidio Ospedaliero.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 15: "Art. 6.1.5 – Altri oneri"

E' richiesto lo smaltimento delle bombole di proprietà della Stazione Appaltante. Si richiede il numero e la tipologia dei recipienti allo scopo di quantificare il costo dello smaltimento.

Risposta chiarimento n. 15: L'art. 6.1.5 recita: "L'Aggiudicatario dovrà ritirare e smaltire a proprie spese le eventuali bombole di proprietà del Committente". Si tratta solo di alcuni contenitori residui di proprietà del Committente (n. 4 bombole da 7 litri, n. 2 bombole da 10 litri e n. 4 bombole da 14 litri), in quanto l'attuale aggiudicatario del servizio utilizza i contenitori di sua proprietà.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 16: "Art. 7 – Manutenzione"

Presso il Presidio di Agrigento è presente, quale prima fonte, una centrale di produzione aria compressa medica in container. Si chiede conferma che tale centrale sia in noleggio con altro contratto e sia, pertanto, esclusa dal perimetro di manutenzione della gara in oggetto. Si richiede, altresì, se qualcuna delle centrali aria a compressione presso gli altri presidi si trovi nella medesima condizione.

Risposta chiarimento n. 16: Si conferma che la centrale di produzione di aria compressa medica in container è in noleggio con altro contratto ed è pertanto esclusa dalla manutenzione di cui alla gara in oggetto.

Negli altri PP.OO. non sono presenti altre centrali di produzione in noleggio.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 17: "Art. 7.1 - Beni oggetto di manutenzione"

"L'elenco e la tipologia dei beni oggetto di manutenzione sono riportati, a titolo non esaustivo, negli allegati 4 e 6."

Si chiede di produrre l'allegato 4 citato, non presente nella documentazione di gara; si segnala inoltre che l'Allegato 6 non contiene elenchi e tipologie dei beni oggetto di manutenzione, bensì presenta le indicazioni su tipologia e periodicità delle manutenzioni e dei controlli da svolgere presso le varie centrali: si chiede quindi di integrare le informazioni.

Risposta chiarimento n. 17: Si rimanda alla risposta di cui alla richiesta di chiarimento n. 10.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 18: "Art. 7.7. - Personale tecnico e tempi di intervento e reperibilità"

"La ditta aggiudicataria dovrà garantire c/o i Presidi Ospedalieri la presenza di 3 tecnici" Si chiede di confermare che si intendano 3 tecnici in totale, come da suddivisione presentata a pag. 19.

Risposta chiarimento n. 18: Si conferma quanto riportato a pagina 19 del capitolo. Deve essere garantita la presenza di tre tecnici: uno presso il P.O. di Agrigento, uno presso i PP.OO. di Canicattì e Licata ed uno presso il PP.OO. di Ribera e Sciacca.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 19: "Art. 8.3 - Predisposizione e messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione dell'appalto

Al punto 2 dell'elenco delle specifiche viene richiesto:

"Monitoraggio dei consumi delle bombole di gas specialità medicinale consegnate alle UU.OO. Ospedaliere. Il monitoraggio dovrà contenere la data di consegna, il centro di costo ricevente, il codice MinSan del gas consegnato, l'unità di misura, il quantitativo. Il monitoraggio dovrà essere inoltrato con cadenza mensile, entro il settimo giorno successivo allo scadere del mese di riferimento"

Si chiede di confermare che per monitoraggio consumi si intenda la memorizzazione delle seguenti informazioni: data di consegna, il centro di costo ricevente, il codice MinSan del gas consegnato, l'unità di misura, il quantitativo.

Si chiede di confermare che per codice MinSan si intenda il codice AIC del farmaco.

Risposta chiarimento n. 19: Il codice MinSan per i farmaci coincide con il numero di A.I.C.

* * * * *



Richiesta chiarimento n. 20: "Art. 8.3 - Predisposizione e messa a disposizione di un sistema informatico per la gestione dell'appalto"

E' richiesto, al P.to 5, Software idoneo alla programmazione e tracciabilità delle attività di manutenzione preventiva e correttiva, nonché dei servizi periodici previsti in appalto. In particolare è indicato che:

"Il sistema dovrà essere fornito in opera perfettamente funzionante senza alcun onere per la Stazione appaltante, su indicazione dell'Ufficio Tecnico né in fase di avvio che di esecuzione, compresi gli oneri di manutenzione ed assistenza h 24 per 365 gg. all'anno. Al momento del collaudo dovrà essere installato opportuno software antivirus ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. Il Software antivirus utilizzato dovrà essere quello in uso presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento al momento dell'installazione dello Strumento, che sarà messo a disposizione dal Servizio per l'Informatica dell'ASP.

L'utilizzo di software alternativi è consentito solo se è motivato da incompatibilità con il software di gestione delle apparecchiature fornite. In tal caso anche la fornitura, la manutenzione e l'aggiornamento dell'antivirus, saranno a carico della ditta aggiudicataria. Qualora la Ditta aggiudicataria immetta nel mercato prodotti con migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all'Azienda sanitaria Provinciale di Agrigento che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto".

Si chiede conferma che tali indicazioni siano un refuso in quanto tutte le parti sottolineate sono incompatibili ed incongruenti con la richiesta di un software web-based accessibile da semplice browser internet (il che comporta l'utilizzo di sistemi informativi che non necessitano di installazioni locali ma su server remoti) come richiesto in premessa all'Art. 8.3.

Si chiede inoltre di stralciare la richiesta relativa ai software antivirus in quanto la fornitura, installazione e manutenzione dei software antivirus sui sistemi informativi dell'Ente è a carico dei preposti Sistemi Informativi dell'Ente stesso.

Risposta chiarimento n. 20: Nel punto 5 del paragrafo 8.3 del capitolo speciale d'appalto non è richiesto che il software debba essere necessariamente di tipo "web-based".

La tipologia di software "web-based" è comunque ammessa ed in tal caso non deve essere fornito alcun antivirus.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 21: "All'art. 7.3 del Disciplinare si afferma che la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati in fase di partecipazione debba avvenire attraverso la presentazione dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente/committente privato, in copia conforme, firmati digitalmente dal concorrente.

In considerazione del fatto che molte Amministrazioni Pubbliche non rilasciano tali attestazioni, trattandosi di informazioni acquisibili d'ufficio, oppure, pur rilasciandole, le stesse riportano la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A.", si chiede di poter comprovare i requisiti dichiarati, tramite la presentazione degli elenchi/copie delle fatture emesse, nel rispetto delle modalità di trasmissione e verifica previste dal sistema AVCpass."

Risposta chiarimento n. 21: La materia oggetto del chiarimento è regolamentata al paragrafo 7.3 lett.b) del disciplinare di gara. In caso di difficoltà obiettive sarà la S.A. a valutare forme alternative fermo restando la possibilità della stessa di acquisire d'ufficio "i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti".

* * * * *



Z

Richiesta chiarimento n. 22: "Art. 15 del Disciplinare "Contenuto della documentazione amministrativa":

- Rif. punto 9, pag. 20, "Documentazione comprovante l'avvenuto sopralluogo": poiché la Vostra Stazione Appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, si chiede conferma che la stessa si intenda resa mediante l'autocertificazione presente nel modulo di domanda di partecipazione predisposto dal Vostro Ente, riportante l'esplicita dichiarazione, al punto 13, "di aver preso visione dei luoghi dove dovrà essere eseguito l'appalto".
- Rif. punto 10, pag. 20, "Documentazione comprovante capacità Economica e Finanziaria": si chiede conferma che il possesso della capacità Economica e Finanziaria sia dimostrata attraverso la presentazione delle 2 dichiarazioni bancarie, come previsto dal punto 7.2 del Disciplinare e che non sia richiesta ulteriore documentazione a comprova. Pertanto, nella compilazione della sezione B, parte IV del DGUE, occorra fare rimando alle dichiarazioni bancarie presentate.
- Rif. punto 1, pag. 20, "Documentazione comprovante capacità Tecnico e Professionale": si chiede conferma che la capacità professionale e tecnica vada dichiarata nella parte IV, sezione C, del Dgue e che la documentazione comprovante il possesso di tali requisiti verrà verificata attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, prima dell'aggiudicazione. Si chiede, quindi, di specificare che in fase di partecipazione non sia necessario presentare alcuna documentazione a comprova.

Risposta chiarimento n. 22:

Rif punto 9, pag. 20 – Sì, è sufficiente l'autocertificazione resa ai sensi di legge.

Rif punto 10, pag. 20 – Sì, occorre produrre le due dichiarazioni bancarie i cui estremi possono essere riportati nel DGUE.

Rif. punto 1, pag. 20, - Il requisito va attestato con le modalità riportate al paragrafo 7.3 lett.a) e b) del disciplinare di gara. La comprova del requisito sarà richiesto alla ditta aggiudicataria.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 23: "Art. 7.4 del Disciplinare "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE" (...) - "in caso di raggruppamento l'impresa mandataria o indicata come tale in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve comprovare il possesso di **detti requisiti** in una percentuale non inferiore al 60%; mentre la restante parte, pari al massimo al 40% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, in una percentuale ciascuna non inferiore al 10%"

- Con riferimento ai **requisiti di capacità economica e finanziaria**, di cui al punto 7.2 ("l'operatore economico deve presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie"), si chiede di specificare se le 2 dichiarazioni bancarie debbano essere possedute da ciascuna impresa facente parte del costituendo Raggruppamento;

- Con riferimento ai **requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui al punto a) dell'art. 7.3 - trattandosi di appalto avente come oggetto forniture e servizi con previsione di un CPV principale e un CPV secondario - si chiede di specificare se, in caso di costituendo RTI verticale, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto a) dell'art. 7.3 del Disciplinare ("elenco delle principali forniture di gas e dei principali servizi di manutenzione su impianti gas medicinali come quelli oggetto di gara") possano essere posseduti, e quindi comprovati, dalle imprese indicate come esecutrici di ciascuna tipologia di attività o prestazione nell'ambito del Raggruppamento.

Risposta chiarimento n. 23:

Si conferma che le due referenze bancarie richieste come requisito di capacità economica e finanziaria devono necessariamente essere prodotte da ciascun componente del RTI cioè sia dall'impresa mandataria che dalle imprese mandanti.

In caso di RTI verticale i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto a) dell'art. 7.3 del Disciplinare possono essere posseduti e comprovati dalle imprese indicate come esecutrici di ciascuna tipologia di attività o prestazione nell'ambito del Raggruppamento.

* * * * *



Richiesta chiarimento n. 24: "Art. 4.2 del Disciplinare "Opzioni e rinnovi" - "La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (presumibilmente mesi sei) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente".

Tale articolo pare in contrasto con quanto statuito dal Capitolato all'art. 3, pag. 4, "Attivazione e durata dell'Appalto", secondo cui "Alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare l'appalto, alle condizioni convenute, fino a quando l'Azienda Sanitaria di Agrigento non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, e ciò fino al limite massimo di 365 giorni dalla scadenza".

Si chiede quindi di specificare quale sia la durata effettiva della proroga tecnica prevista.

Risposta chiarimento n. 24:

Si conferma quanto precisato al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara, il richiamato art.3 del Capitolato è un mero refuso.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 25: "Art. 16 del Disciplinare "Contenuto dell'offerta economica":

- Posto che debba essere indicato un ribasso unico percentuale sull'importo complessivo triennale a base d'asta, si chiede di chiarire se i ribassi percentuali delle singole voci relative alle forniture dei gas possano essere modulati, ricavando - dalla sommatoria dei prezzi netti - una percentuale unica da applicare alle restanti voci di manutenzione e servizi, nonché all'importo complessivo di gara.

- Si chiede di confermare che la richiesta di presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che i prezzi unitari offerti non siano superiori a quelli praticati ad altre Aziende Sanitarie con volume di fornitura in linea a quello della presente procedura sia un refuso, non essendo applicabile alla tipologia di forniture e servizi oggetto di gara, in quanto risulta pressoché impossibile comparare forniture che richiedono tipologie di intervento, manutenzioni, strutture e lavori sovrapponibili alla presente commessa.

Risposta chiarimento n. 25: Si conferma l'unicità del ribasso, a nulla rilevando, per la Stazione Appaltante, la modulazione del ribasso sulle singole voci.

Relativamente alla richiamata dichiarazione di conformità dei prezzi la stessa va resa sicuramente per la fornitura di gas ed ove possibile per i servizi equiparabili.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 26: "Art. 7.5 del Capitolato Tecnico di Appalto "interventi manutenzione correttiva per guasto o rottura":

A pagina 18 viene riportata la seguente frase: Ciascun intervento di manutenzione correttiva dovrà essere effettuato entro 3 giorni (72 ore) dalla diagnosi o dalla.... Chiediamo cortesemente di pubblicare il testo completo, al fine di comprendere adeguatamente le tempistiche richieste.

Risposta chiarimento n. 26: Ciascun intervento di manutenzione correttiva dovrà essere effettuato entro 3 giorni (72 ore) dalla diagnosi o dalla segnalazione effettuata a mezzo mail dall'Azienda.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 27: "Art. 7.7 del Capitolato Tecnico di Appalto" Personale tecnico e tempi di intervento e reperibilità":

Nel presente articolo sono richiesti i curriculum vitae dei tecnici che potrebbero essere impiegati per le attività di manutenzione IDGM e gestione/movimentazione dei gas medicinali. Chiediamo di confermare che gli stessi debbano essere presentati in caso di aggiudicazione.

Risposta chiarimento n. 27: Si conferma che i curricula vitae dei tecnici devono essere presentati in caso di aggiudicazione

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 28: "L'articolo 3 del disciplinare precisa che "l'importo totale a base d'asta è di € 2.429.685,63 e che "l'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati quantificati nel DUVRI pari a € 15.488,40"

Trattandosi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, vi chiediamo conferma che siano esclusi dall'importo posto a base d'asta e che pertanto l'importo corretto a base d'asta sia: € 2.414.197,23

Risposta chiarimento n. 28: Si conferma che l'importo totale a base gara, comprensivo degli oneri di sicurezza, è di € 2.429.685,63, mentre, l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è di € 2.414.197,23.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 29: "L'art. 6 del disciplinare specifica che: "La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 co. 2 (normativa antimafia) e comma 5 lett. c) (condanne penali che incidono sulla moralità professionale) del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati in queste norme, e precisamente: - dal titolare e dal/i direttore/i Tecnico/i se si tratta di impresa individuale [...] dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal/i direttore/i Tecnico/i o, se persone fisiche, dal socio unico, ovvero dal socio titolare di una quota di maggioranza tale da garantire il controllo della società in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altri tipi di società o di consorzi"

In merito alla richiesta sopracitata, segnaliamo che con il perdurare della pandemia le Aziende si trovano ad affrontare una serie di difficoltà dal punto di vista operativo, legate al confezionamento della documentazione relativa alle gare di appalto (tra cui anche il recepimento dei documenti sottoscritti in originale da tutti i soggetti che rivestono cariche nelle società)

Inoltre lo stesso Art. 5 del disciplinare, in merito alle autodichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, specifica che: "Le autodichiarazioni dovranno essere rese dal titolare, o legale rappresentante, o institore, o procuratore [...]"

Vi chiediamo pertanto conferma che, ai fini della dimostrazione circa il possesso del requisito indicato all'art 6 del disciplinare, la dichiarazione art 80 D.Lgs 50/2016 non debba essere firmata da tutti i soggetti di cui all'art 80 comma 3 ma, possa essere resa dal Legale Rappresentante dell'Azienda in relazione ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art 80.

Risposta chiarimento n. 29: Secondo quanto precisato dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 8/11/2017 "Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi... (omissis). Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame".

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 30: "L'art. 7 del disciplinare di gara specifica che "I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016"

Vi chiediamo conferma che la comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal disciplinare (art 7.3) debba essere fornita a seguito di richiesta specifica da parte della Stazione Appaltante e che, in fase di presentazione offerte, sia sufficiente la presentazione di un'autocertificazione.

Risposta chiarimento n. 30: Si conferma quanto inteso nel quesito proposto, rilevandosi che l'autocertificazione deve essere resa secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 31: "L'art. 7.2 del disciplinare di gara specifica che: "l'O.E. deve presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie [...] in copia conforme firmata digitalmente dal concorrente."

Vi chiediamo conferma che le referenze possano essere presentate sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal delegato dalla banca in possesso dei poteri necessari e firmato digitalmente anche dal concorrente.

Risposta chiarimento n. 31: Si è possibile; il documento firmato digitalmente dal soggetto che dimostri di averne i poteri è equiparato al documento originale.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 32: "Con riferimento al sopralluogo, l'art. 11 precisa che "la stazione appaltante non rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo". Tuttavia sulla piattaforma è richiesto il caricamento della "documentazione comprovante l'avvenuto sopralluogo"

Vi chiediamo conferma che, come indicato sul disciplinare, non venga rilasciato alcun attestato, e che pertanto si debba inserire a sistema un'autocertificazione attestante l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

Risposta chiarimento n. 32: Si conferma quanto inteso nel quesito proposto.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 33: "All'art. 15.1 del Disciplinare di gara, è richiesto di produrre la ricevuta di pagamento del bollo telematico. Vi chiediamo cortesemente di indicarci i dati necessari per la compilazione del modello F23 ed in particolare vi chiediamo di indicarci il "codice ufficio o Ente", utile al pagamento del bollo.

Risposta chiarimento n. 33: il codice corrispondente all'Agenzia delle Entrate di Agrigento è "TXE", mentre il codice tributo è "456T".

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 34: "L'art. 16 precisa che l'allegata tabella economica dovrà contenere il ribasso unico offerto per tutte le forniture [...]. Non essendo allegato alcun file contenente la tabella economica, vi chiediamo di fornirci il documento di offerta da compilare".

Risposta chiarimento n. 34: lo schema di offerta economica verrà generato dal sistema dove l'O.E. dovrà riportare il ribasso unico percentuale sulla base d'asta.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 35: "A sistema viene richiesto di inserire "eventuale documentazione integrativa relativa al subappalto".

Vi chiediamo conferma che, in linea con le vigenti disposizioni di legge in vigore, sia sufficiente inserire una dichiarazione con l'indicazione delle attività che si intendono subappaltare.

Risposta chiarimento n. 35: Si conferma quanto inteso nel quesito proposto.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 36: "L'articolo 18 del capitolato tecnico prevede che la ditta aggiudicataria debba essere in possesso di una "garanzia per danni arrecati a terzi, compresi quelli subiti dall'ASP o di cui l'Azienda deve rispondere verso terzi in connessione all'esecuzione della presente fornitura e del presente servizio in conseguenza di errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati da qualsiasi causa determinati; in particolare dovrà essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni."

Vi chiediamo di precisare che cosa si intenda per "errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati da qualsiasi causa determinati; in particolare dovrà essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni"

Risposta chiarimento n. 36: Si intendono i dati relativi alla gestione e manutenzione degli impianti.

* * * * *

Richiesta chiarimento n. 37: "L'articolo 18 del capitolato tecnico prevede che la ditta aggiudicataria debba essere in possesso di una "garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto da parte del proprio personale, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale"

Da quanto riportato sul capitolato, non si evince con certezza se si intenda la polizza infortuni o la polizza RCO. Vi chiediamo dunque di precisare che tipo di garanzia venga richiesta in caso di aggiudicazione.

Nella richiesta vengono inoltre citati consulenti, collaboratori e subaffidatari. Vi chiediamo altresì conferma che, nel caso in cui fossero presenti delle figure esterne alle Aziende (quali consulenti, collaboratori etc...), ciascuno debba possedere la propria polizza.

Risposta chiarimento n. 37: La polizza richiesta deve essere per RCO e per infortuni come esplicitato nel richiamato art.18 del capitolato. Il richiamo ai consulenti, collaboratori e subaffidatari è riconducibile ai soggetti terzi che possono subire infortuni o danni in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione della fornitura e del servizio.

* * * * *



Il RUP

Ing. Francesco Faro

Si riporta nella pagina seguente l'allegato n. 4



Allegato 4

Presidio Ospedaliero	Serbatoio criogenico e accessori				
	Capacità (litri)	Vaporizzatore (SI/NO)	Sistema di blocco (SI/NO)	Telemetria (SI/NO)	Note/Altro
Agrigento	20.000	SI	SI	SI	
Sciacca	5.000	SI	SI	SI	
Ribera	10.000	SI	SI	SI	
Canicattì	10.000	SI	SI	SI	
Licata	5.000	SI	SI	SI	

Presidio Ospedaliero	Serbatoio Azoto				
	Capacità (litri)	Vaporizzatore (SI/NO)	Sistema di blocco (SI/NO)	Telemetria (SI/NO)	Note/Altro
Canicattì	10.000	SI	SI	SI	

Presidio Ospedaliero	Centrale in bombole e/o pacchi Ossigeno				
	nr. Fonti e recipienti	Predisposizione per 4^ fonte esterna con presa	Allarme	Note	Note
Agrigento	4 + 4 pacchi	SI	SI		
Sciacca	4 + 4 pacchi	SI	SI		
Ribera	3+3+1 pacchi	SI	SI		
Canicattì	2 + 2 pacchi	SI	SI		
Licata	5 + 5 bombole	SI	SI		

Presidio Ospedaliero	Centrale in bombole e/o pacchi Aria Medicinale				
	nr. Fonti e recipienti	Predisposizione per 4^ fonte esterna con presa	Allarme	Note	Note
Agrigento	n. 3 (1 centrale + 2 pacchi)	SI	SI	La centrale attualmente presente è mobile ed in noleggio	
Sciacca	n. 3 (1 centrale + 2 pacchi)	SI	SI		
Ribera	3 + 3 + 3 b.le	SI	SI		
Canicattì	n. 1 miscelatore + 2 pacchi	SI	SI		
Licata	n. 3 (1 centrale + 2 pacchi)	SI	SI		

Presidio Ospedaliero	Centrale in bombole e/o pacchi Protossido d'Azoto				
	nr. Fonti e recipienti	Predisposizione per 4^ fonte esterna con presa	Allarme	Note	Note
Agrigento	10 + 10 + 5 bombole	SI	SI		
Sciacca	5 + 5 +3 bombole	SI	SI		
Ribera	3 + 3 + 3 bombole	SI	SI		
Canicattì	3 + 3 +2 bombole	SI	SI		
Licata	3 + 3 bombole	SI	SI		

Presidio Ospedaliero	Centrale produzione Aspirazione Endocavitaria (Vuoto)				
	nr. Pompe	Marca e Modello	Filtro battericida doppio	Sostituire SI/NO	Note
Agrigento	3 x 600 mc/h	GEV	SI	SI	
Sciacca	3 x 200 mc/h	GEV	SI	SI	
	3 x 200 mc/h	RIETCHLE	SI	SI	
Ribera	3 x 200 mc/h	GEV	SI	NO	
Canicattì	3 x 200 mc/h	RIETCHLE	NO	NO	
Licata	3 x 160 mc/h	RIETCHLE	SI	SI	

Presidio Ospedaliero	Centrale SDEGA (Evacuazione gas anestetici)				
	nr. Pompe Soffianti	Marca e Modello	Sistema Venturi (SI/NO)	Sostituire SI/NO	Note
Agrigento	nr. 4 centrali		SI		1° - 3° - 5° piano
Sciacca	nr. 3 centrali		SI		1° - 3° - 4° piano
Ribera	nr. 2 centrali		SI		1° - 2° piano
Canicattì	nr. 1 centrali		SI		1° piano
Licata	nr. 2 centrali		SI		1° - 3° piano