

Verbale n. 4

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

RDO/ME.PA. aperta n. 3000639 – per la fornitura in somministrazione di n. 80 climatizzatori da 12.000 btu. CODICE GARA 8531008 – CODICE CIG 919413690A.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di Giugno in Agrigento, alle ore 12,00 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg.:

- Dr.ssa Maria Tirrò – Presidente – Dirigente Amministrativo U.O.C. Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig. Alfonso De Leo – Segretario – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig.ra Cristina Bellavia – Testimone – Coadiutore Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;
- Sig.ra Daniela Parla – Testimone – Assistente Amministrativo - Servizio Provveditorato ASP Agrigento;

i quali in data odierna intervengono al presente atto in qualità di componenti il seggio di gara, per la continuazione dei lavori sospesi con la seduta di gara del 22 Giugno u.s. per l'affidamento della fornitura in somministrazione di n. 80 climatizzatori per le strutture sanitarie dell'ASP di Agrigento, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Sig. Alfonso De Leo – Assistente Amministrativo – del Servizio Provveditorato ASP Agrigento.

PREMESSO CHE

con il verbale di gara n. 1 del 9 Giugno 2022, verbale n. 2 del 15 Giugno 2022 e verbale n. 3 del 22 Giugno 2022, si è proceduto a compiere gli atti ivi specificati i cui contenuti si intendono ripetuti e trascritti nel presente verbale.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI ESPONE QUANTO SEGUE**

Il Presidente di gara, preliminarmente comunica che l'U.O.C. Servizio Tecnico, con nota prot. 113349 pervenuta per mezzo mail in data 24.06.2022, ha trasmesso le risultanze dell'esame delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi a gara;

Il presidente di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara e, delega il Sig. Alfonso De Leo punto istruttore sul ME.PA. ad operare attraverso il sistema ME.PA.

Il seggio di gara preso atto della nota n. 113349 del 24.06.2022 procede all'esclusione di tutti gli operatori economici meglio indicati nell'allegata nota di cui sopra. Per quanto sopra si dichiara **deserta** la presente procedura di gara per mancanza di offerte valide.


13e  8

Si dispone la pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma ME.PA., sul sito Aziendale e sul sito Osservatorio Contratti Pubblici, trasmettendo tutti gli atti alla UOC Servizio provveditorato per il seguito di competenza.

Il presente verbale, che consta di due pagine, viene letto e sottoscritto alle ore 12,30 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

- Dr.ssa Maria Tirrò  Presidente

- Sig. Alfonso De Leo  Segretario

I TESTIMONI

- Sig.ra Cristina Bellavia 

-Sig.ra Daniela Parla 



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Prot. n. 113349 del 24/06/2022

**UOC Provveditorato
SEDE**

Oggetto: RDO/ME.P.A. n. 3000639 - Fornitura in somministrazione di n. 80 climatizzatori da 12000 btu. Codice Gara 8531008 Codice CIG 919413690A.

In riscontro alla nota pervenuta a mezzo e-mail del 21/06/2022 di pari oggetto, si rappresenta che dalle schede tecniche allegate dagli operatori economici può desumersi che nessuno dei modelli offerti soddisfa completamente i requisiti richiesti.

Per ragioni di completezza espositiva si allega la relativa griglia di verifica della conformità tecnica.

Il Direttore FF

U.O.C. Servizio Tecnico

Ing. Alessandro Dinolfo

VERIFICA CONFORMITA' TECNICA

ID	Denominazione	Esito	Note
1	A.M.G. S.p.a.	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, il volume d'aria trattato ne i limiti di pressione sonora.
2	Arredo Ufficio e medicale SRL	Non Conforme	Manca scheda tecnica con le specifiche del prodotto offerto. I dati dichiarati non soddisfano le specifiche richieste
3	Aurora Impianti Srl	Non Conforme	Dichiara che il prodotto offerto non ha i requisiti; manca scheda tecnica
4	Barone Giuseppe srl	Non Conforme	Manca scheda tecnica con le specifiche del prodotto offerto. I dati dichiarati non soddisfano le specifiche richieste
5	Cor. EL	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, la resa frigorifera e termica ne i limiti di pressione sonora.
6	Elettrica Commerciale EU srl	Non Conforme	Dalla scheda tecnica si evince che non rispetta i limiti di pressione sonora ne di resa termica e frigorifera
7	Elettrosud S.p.a.	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, la resa termica ne i limiti di pressione sonora.
8	ETT SRL	Non Conforme	Offre un prodotto da 9000 BTU al posto del 12000 BTU richiesti
9	Giuffrè di Giuffrè Erasmo	Non Conforme	Dichiara che il prodotto offerto non ha tutti i requisiti richiesti
10	Giuseppe Campione Soc. Per Az.	Non Conforme	Dalla scheda tecnica si evince che il prodotto offerto non rispetta i limiti di pressione sonora e la resa termica
11	MWTM SRLS	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, la resa frigorifera ne i limiti di pressione sonora.
12	IDROCLIMA SERVICE SRL	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti ne i limiti di pressione sonora.
13	MEF Srl	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, la resa frigorifera ne i limiti di pressione sonora.
14	La termotecnica Srl	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti ne i limiti di pressione sonora.
15	Matelectric Italia	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, la resa frigorifera ne i limiti di pressione sonora.
16	Montesi Group SRL	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti ne i limiti di pressione sonora.
17	Paper Service	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti ne i limiti di pressione sonora.
18	Pezzuto Osvaldo & C. SRL	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti ne i limiti di pressione sonora.
19	Plumber	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, il volume d'aria trattato, la resa frigorifera ne i limiti di pressione sonora.
20	Ref Cond S.r.l	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, la resa frigorifera e termica ne i limiti di pressione sonora.
21	Risen Servizi	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, la resa frigorifera e termica ne i limiti di pressione sonora.
22	Sicurbrin	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti, la resa frigorifera non soddisfano le specifiche richieste
23	Strano	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti ne i limiti di pressione sonora.
24	Super Bloc Srl	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti ne i limiti di pressione sonora.
25	System Fire	Non Conforme	Il modello offerto non soddisfa i requisiti di efficienza richiesti ne i limiti di pressione sonora. Specifica che non fornirà staffe e supporti antivibranti
26	Virilnzi SPA	Non Conforme	Manca scheda tecnica con le specifiche del prodotto offerto. I dati dichiarati non soddisfano le specifiche richieste