

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 32 DEL 11/01/2023

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa – Installazione Sistema di Telecontrollo presso la Centrale di Aria Medica del P.O. di Agrigento- Sistema di riporto segnali allarmi locali su sistema di controllo da remoto.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 13 DEL 03/01/2023

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente Amministrativo
(dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

IL RUP
(geom. Giuseppe Biancucci)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
(ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. REG del 05/01/2023 C.E. / C.P. A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome e Cognome e Firma)

L'ADDETTO RESPONSABILE
Sig. Giovanni Faseli

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.

(Indicazione del Nome e Cognome e Firma)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Rosalia Navarra

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

09 GEN. 2023

L'anno duemilaventitre il giorno UNDICI del mese di GENNAIO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1215 del 06/07/2021 sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto ad aggiudicare la *"fornitura dei gas medicinali in uno agli interventi di manutenzione programmata e correttiva su guasto Full Risk dei 5 presidi ospedalieri di Agrigento, Sciacca, Ribera, Canicattì e Licata dell'Asp di Agrigento"* alla società Nippon Gases Pharma s.r.l. per l'importo di €. 2.362.774,83, oltre oneri per la sicurezza di €. 15.488,40 non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di €. 2.378.263,23 oltre IVA quale importo contrattuale triennale;
- in data 22/12/2021 è stato stipulato il contratto tra l'ASP di Agrigento e la Nippon Gases Pharma srl per l'avvio del servizio di cui alla sopracitata deliberazione n. 1251/2021, indicando come data di avvio del servizio il 01/01/2022;
- presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento è stata realizzata una nuova centrale di produzione di aria medicinale al fine di garantire il fabbisogno di gas aria compressa medicinale e al contempo assicurare la qualità del farmaco prodotto;

DATO ATTO CHE:

- il sistema di telecontrollo, essenziale per verificare lo stato delle fonti dei gas medicinali e intervenire prontamente in caso di allarme o anomalia, da installare sulla centrale di produzione di aria medicinale del P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento si dovrà interfacciare con il sistema di controllo da remoto della ditta aggiudicataria della *"fornitura dei gas medicinali in uno agli interventi di manutenzione programmata e correttiva su guasto Full Risk dei 5 presidi ospedalieri di Agrigento, Sciacca, Ribera, Canicattì e Licata dell'Asp di Agrigento"*, Nippon Gases Pharma srl ;

RILEVATO CHE:

- con in sede di collaudo della centrale di produzione di aria medicinale del P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento è stata richiesta alla ditta "Nippon Gases Pharma" di fornire una offerta relativa alla installazione del sistema di Telecontrollo presso la Centrale di Aria Medica del P.O. di Agrigento - Sistema di riporto segnali allarmi locali su sistema di controllo da remoto;
- con proposta economica n. GM0672842022/0 (All. n. 1), acquisita al protocollo generale di questa ASP al n. 210272 del 22/12/2022, la ditta "Nippon Gases Pharma" ha prodotto una offerta complessiva di € 4.900,00 (iva esclusa) per l'installazione del citato sistema di telecontrollo presso la Centrale di Aria Medica del P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (mille/00 euro) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 30/10/2018 che conferma la possibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni, di poter procedere senza utilizzare mezzi telematici per gli acquisti *"infra 1.000 euro"*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 ha modificato l'art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296, innalzando l'importo sopra indicato da 1.000 euro (mille/00 euro) a 5.000 euro (cinquemila/00 euro);

ACCERTATO che gli importi per gli affidamenti in esame sono inferiori ad 5.000 euro (cinquemila/00 euro);

RITENUTO, pertanto:

- di dovere provvedere alla Installazione del Sistema di Telecontrollo presso la Centrale di Aria Medica del P.O. di Agrigento- Sistema di riporto segnali allarmi locali su sistema di controllo da remoto;
- di dovere procedere all'approvazione del preventivo di spesa n° offerta GM0672842022/0, consegnato con prot.n. 209221 del 20/12/2022, per un importo pari ad € 4.900,00 (quattromilanovecento/00 euro) oltre IVA 22% della ditta NIPPON GASES S.R.L. (P.I. 08418370964 – Numero REA 2024608) con sede in Benigno Crispi, 19-20159 Milano (MI);

DARE ATTO che l'onere economico dell'intervento in oggetto di € 4.900,00 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 5.978,00 (cinquemilanovecentosettantotto/00 euro), è da imputarsi sul conto patrimoniale A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*" del Bilancio di esercizio 2023;

DARE ATTO che il numero di CIG è Codice CIG: SMART CIG Z3C39414D8;

DARE ATTO che il R.U.P. della presente procedura è l'assistente tecnico Geom. Giuseppe Biancucci;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo;

RILEVATO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **DARE ATTO** che occorre provvedere alla Installazione Sistema di Telecontrollo presso la Centrale di Aria Medica del P.O. di Agrigento- Sistema di riporto segnali allarmi locali su sistema di controllo da remoto;
2. **APPROVARE** il preventivo di spesa di € 4.900,00 oltre IVA 22% - per l'importo complessivo di € 5.978,00 (cinquemilanovecentosettantotto/00 euro) - relativo alla Installazione Sistema di Telecontrollo presso la Centrale di Aria Medica del P.O. di Agrigento- Sistema di riporto segnali allarmi locali su sistema di controllo da remoto;
3. **DARE ATTO** che l'onere economico dell'intervento in oggetto di di € 4.900,00 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 5.978,00 (cinquemilanovecentosettantotto/00 euro sarà imputato sul conto patrimoniale A101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*" del Bilancio di esercizio 2023;
4. **DARE ATTO** che il R.U.P. della presente procedura è l'assistente tecnico Geom. Giuseppe Biancucci;

5. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico e dalla U.O.C. S.E.F.P.;
6. **DARE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
7. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare i lavori ritenuti necessari ed indifferibili, per l'immediata e tempestiva soluzione delle criticità sopra evidenziate;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"

Maria Grazia Crescente

PROT. 210272 DEL 22/12/2022



Nippon Gases Pharma S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.
Cap. Soc. € 20.108.000 i.v. - R.I. di MI-MB-L.O / C.F. / P. IVA 08418370964 - R.E.A. MI - 2024608
Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharma@pec.it
Servizio clienti 011 22 08 911 - e-mail: info.italy@nippongases.com
www.nippongases.it

N° OFFERTA GM0672842022/0 (Da riportare nell'eventuale ordine)

Spett.le
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321
92100 AGRIGENTO (AG)

c.a.: Geom. G. Biancucci

Messina, 28/11/2022

OFFERTA: Installazione Sistema di Telecontrollo presso la Centrale di Aria Medica del P.O. di Agrigento- Sistema di riporto segnali allarmi locali su ns. sistema di controllo da remoto.

Facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta inviandoVi in allegato la nostra proposta economica per la fornitura di quanto in oggetto.

Grazie all'esperienza derivata dall'organizzazione internazionale ed a quella acquisita in Italia, ci proponiamo non solo come fornitori di un prodotto/servizio, ma come un valido referente per un rapporto di collaborazione teso a soddisfare le esigenze della clientela e del mercato.

In attesa di un Vs cortese riscontro, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori richieste.

Cordiali saluti.



BUSINESS CONFIDENTIAL

Queste informazioni sono riservate e non devono essere divulgate al di fuori della Vostra organizzazione, nè duplicate, utilizzate o pubblicate per nessuna ragione, senza un preventivo accordo scritto con Nippon Gases Pharma S.r.l. e/o Nippon Gases Italia S.r.l.

COMPANY PROFILE

Le aziende del Gruppo Nippon Gases in Italia (Nippon Gases) sono tra le prime ad operare nel settore dei gas industriali nel territorio italiano.

Presenti fin dal 1920, sono oggi parte di Nippon Gases Europe, società che fa capo a Nippon Sanso Holdings Corporation, una grande realtà internazionale con più di 100 anni di esperienza nell'industria del gas.



Il Gruppo fornisce un supporto essenziale a diversi settori industriali, tra cui il metallurgico, il chimico, l'elettronico, l'automotive, l'edile, il navale e l'alimentare, con una presenza importante in Giappone, Sud-est asiatico, Canada, Stati Uniti, Australia ed Europa.

Nippon Gases è in grado di garantire lo sviluppo di nuove tecnologie e il miglioramento di quelle già esistenti. Detiene inoltre numerosi brevetti, sia negli ambiti in cui opera tradizionalmente sia in settori alternativi, e investe nella ricerca, garantendo il proprio supporto a ospedali, enti, istituzioni e università al fine di creare e sviluppare nuove applicazioni e impieghi dei gas.


Nippon Gases si pone come partner di riferimento con soluzioni ad alto valore aggiunto e un'ampia gamma di prodotti (ossigeno, azoto, argon, anidride carbonica, elio, gas rari, gas puri, gas speciali, gas medicinali, gas refrigeranti e ghiaccio secco), frutto delle proprie tecnologie e della propria esperienza nel settore.

In particolare per il settore medicale, Nippon Gases produce e commercializza:

- ✓ Gas medicinali in conformità alla Farmacopea Europea edizione corrente
- ✓ Farmaci con AIC
- ✓ Dispositivi Medici gassosi conformi al D.Leg 46/97 ed s.m.i.

Fornisce inoltre servizi, materiali, apparecchiature e impianti destinati a diversi comparti che impiegano gas nei rispettivi processi. La struttura organizzativa di Nippon Gases, che comprende stabilimenti produttivi, centri distributivi e una rete commerciale funzionale e flessibile, assicura una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Nippon Gases è rappresentata in tutta Italia anche da agenzie e rivenditori selezionati in maniera accurata, con l'obiettivo di soddisfare le richieste e le necessità del mercato.

A seguito della Vs. gradita richiesta sottoponiamo la ns. proposta per la fornitura dei prodotti sotto riportati:



CONDIZIONI ECONOMICHE

Installazione del sistema di telecontrollo presso la centrale di aria medica del P.O. di Agrigento .

Cod. Prodotto	Descrizione	Quantità	U.d.M.	Prezzo
963432629	TRASDUTTORE DI PRESSIONE PER GAS MEDICALI, SEGNALE 4-20 mA, RANGE 0-16 BAR, DIAM. 1/4" GM, ATTACCO PER CONNETTORE M12x1, 4 POLI, PER LINEA senza pipetta (cod963432640)	2,000	NR	365,32 €
963432628	TRASDUTTORE DI PRESSIONE PER GAS MEDICALI, SEGNALE 4-20 mA, RANGE 0-250 BAR, DIAM. 1/4" GM, ATTACCO PER CONNETTORE M12x1, 4 POLI, PER RAMP	2,000	NR	368,84 €
965068642	Valvola di spurgo per Rampa Med AM, con connessione 1/4GF per pressostato/trasduttore	2,000	NR	260,00 €
966137236	FLOTEL MED PER SISTEMA TELECONTROLLO	1,000	NR	1770,00 €
963590792	UPS 1000VA PER TELECONTROLLO Mod. Riello NetPower NPW1000 con 4 prese IEC 320 C13. Comunicazione con USB + RS232. Dimensioni 146 x 350 x 160, Peso 8 Kg.	1,000	NR	414,00 €

Materiale elettrico (come di seguito specificato) € 1.285,00

- Nr. 4 interruttori differenziali c 16
- Nr. 4 connettori vde per ups
- Mt 150 cavo sch 3x0,50 (cavo segnali x trasduttori)
- Mt 100 cavo 3x2,5
- Mt 50 cavo 12x0,75 (cavo interfaccia tra flotel e sistema di allarmi)
- Mt 50 tubo da 25 mm flessibile
- Mt 50 tubo da 25 mm rigido
- Raccorderia varia e clips di fissaggio da 25 mm per tubazione.

Manodopera : € 1.152,00

Totale intervento € 5.205,56 (iva esclusa).

Totale importo scontato € 4.900,00 (iva esclusa).

Il sistema di telecontrollo oggetto della presente offerta, è essenziale per verificare lo stato delle fonti dei gas medicinali e intervenire in caso di allarme o anomalia in reperibilità secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura prodotto, manutenzione e servizi, in essere tra Nippon Gases Pharma e l'Asp di Agrigento.

COSTI SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non avendo ricevuto da parte Vostra, nel corso dello scambio di informazioni preliminare alla formulazione della presente offerta, alcuna indicazione dell'esistenza di rischi interferenti con quelli specifici della nostra attività, Vi confermiamo che non riteniamo al momento di dover sostenere costi per ridurre o eliminare rischi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze nelle lavorazioni.

Vi invitiamo peraltro, a valle dell'attento esame da parte Vostra delle schede di valutazione dei rischi correlati all'esecuzione della nostra fornitura, qui allegate, a informarci tempestivamente di eventuali rischi interferenti che dovessero essere da Voi individuati.

Nel caso in cui non dovessimo ricevere da parte Vostra - attraverso l'invio di un DUVRI - alcuna informazione in tal senso, entro 7 giorni dalla ricezione della presente offerta, riterremo che da parte Vostra si sia valutato che non esistano rischi interferenti.

Qualora, successivamente, al momento della stipula del contratto e/o nell'arco di validità dello stesso, dovessero intervenire elementi tali da rendere necessaria l'adozione di misure ad oggi non previste per ridurre o eliminare rischi interferenti, Vi preghiamo di comunicarceli tempestivamente per consentirci di valutarne l'impatto e definirne il costo.

SUBAPPALTO

NIPPON GASES si riserva la facoltà di affidare a ditte terze, nelle forme e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, parte delle attività oggetto della presente offerta.

CONDIZIONI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo per quanto in oggetto sarà effettuato sulla base di fatture emesse dalla nostra società come segue: RIMESSA DIRETTA 60 GG FM

CONSEGNA

Da concordare.

VALIDITA' DELLA PROPOSTA TECNICA-COMMERCIALE

30 giorni dalla data della offerta.

La presente proposta tecnica - commerciale, ivi inclusi tutti gli Allegati e le condizioni generali di fornitura, sostituiscono e superano ogni precedente pattuizione scritta o orale tra le parti in merito all'oggetto della fornitura e/o documento relativo allo stesso.

ALLEGATI

I seguenti allegati:

1. Specifiche tecniche prodotti
2. Schede di sicurezza prodotti
3. Schede di informazione sui rischi collegati alla fornitura effettuata da NIPPON GASES
4. Condizioni Generali di Vendita

sono da considerarsi parte integrante della presente offerta.

ALLEGATI

DVR : Scheda VR SAT_12 Rev.7 (2020) Installazione, manutenzione impianti ecc.pdf ; Scheda VR 00 Parte A1 Rev.3 (2020) criteri e istruzioni.pdf ; Scheda VR 00 Parte B1 Rev.3 (2020) modulo Cliente.doc ; Scheda VR SAT_04 Rev.5 (2020) collegamento-scollegamento recipienti.pdf

Condizioni di Vendita : Condizioni di vendita materiali Pharma rev. 05 2020 11.pdf

Allegati Materiali

Scheda tecnica fornitore : Trasmettitore A-10.pdf ; Trasmettitore MG-1.pdf ; UPS per telecontrollo.pdf

Norme di servizio : Manuale Trasmettitore Pressione A-10.pdf ; Manuale Trasmettitore Pressione MG-1.pdf ; Manuale UPS per telecontrollo.pdf

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di Vostre indicazioni.
Con l'occasione porgiamo i ns. migliori saluti.



**NIPPON
GASES**
The Gas Professionals

Caterina Isgrò

Per accettazione, conferma e ordine

-----/-----/-----

Il Cliente

(timbro e firma)

Con la presente la Vostra società dichiara di aver ricevuto unitamente all'offerta l'elenco dei VR relativi alla fornitura di quanto in oggetto.

Luogo e Data _____

Timbro e Firma del Cliente _____

Con la presente la Vostra società approva esplicitamente - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile - le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Vendita: 1. Corrispettivi e pagamenti; 2. Consegna; 5. Garanzia; 6. Reclami; 7. Documenti; 10. Foro Competente; 12. Forza Maggiore.

Il Cliente

Cognome e Nome: _____

Funzione Aziendale: _____

Firma leggibile: _____

Luogo e Data: _____


Timbro e Firma del Cliente _____

Sul sito internet www.nippongases.it sono disponibili in versione aggiornata le Schede di Sicurezza (SDS) dei prodotti forniti dal gruppo Nippon Gases e le "Precauzioni e Consigli per un Impiego Sicuro dei Gas e dei Contenitori".



Responsible Care®

NIPPON GASES aderisce al programma Responsible Care di Federchimica



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

✕ Immediatamente esecutiva dal 11/01/2023
Agrigento, li 11/01/2023

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi