

**OSSERVAZIONI PERVENUTE PER LA PRECEDENTE
INDAGINE DI MERCATO DEL 26/01/2023**

Osservazioni:

1. Quante UTA sono da sanificare?
2. Negli impianti da sanificare sono presenti condotti flessibili? Se si in che Quantità?
3. Gli impianti da sanificare oltre che da UTA, canali, terminali di diffusione aria, si compongo di unità di climatizzazione autonome (tipo split system) sulle quali intervenire? Se si quante?
4. Il NADCA ed AIISA non rilasciano alcuna certificazione sui processi e procedure tecniche, trattandosi di associazioni di privati e non di enti di normazione, di fatto non riconosciuti come tali a livello comunitario, conseguentemente anche l'attestazione ASCS per il personale dipendente, non assume alcun valore professionale ne legale, si ritiene che si debba procedere ad eliminare ogni riferimento ai predetti requisiti, dagli atti di gara, allargando agli operatori economici nell'ambito dei servizi oggetto di gara, conformemente alle norme di settore e tecniche standard;

Risposte:

1. Quantità UTA presenti come dal seguente schema, precisando che la pulizia e sanificazione riguarda esclusivamente i canali di mandata e di espulsione e non le UTA centrali:

| CANALI DI MANDATA | P.O. | M.L. |
|-------------------|-----------|---------------|
| | AGRIGENTO | 7.000 |
| | SCIACCA | 2.800 |
| | RIBERA | 1.600 |
| | LICATA | 2.000 |
| | CANICATTI | 2.400 |
| TOTALE | | 15.800 |

| CANALI DI ESPULSIONE | P.O. | M.L. |
|----------------------|-----------|---------------|
| | AGRIGENTO | 7.000 |
| | SCIACCA | 2.800 |
| | RIBERA | 1.600 |
| | LICATA | 2.000 |
| | CANICATTI | 2.400 |
| TOTALE | | 15.800 |

2. Non sono presenti condotte flessibili;
3. Gli impianti da sanificare sono esclusivamente i canali di mandata e di espulsione .
4. Relativamente ai protocolli NADCA e AIISA richiesti nel capitolato, come pure per l'attestazione ASCS, è stata associata la locuzione “ o equivalenti”, al fine di consentire la più ampia partecipazione.