

FORNITURA DELLE BATTERIE DEGLI UPS A SERVIZIO DEI VARI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASP DI AGRIGENTO - FABBISOGNI PP.OO.				
	DESCRIZIONE		<i>tipo di batteria</i>	<i>ingombro massimo (incluso i terminali)</i>
1	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generali, vita attesa 10 anni, tassa COBAT inclusa.		12V/100AH	306x169x216
2	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generali, vita attesa 10 anni, tassa COBAT inclusa.		12V/100AH	330x173x220
3	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generali, vita attesa 10 anni, tassa COBAT inclusa.		12V/100AH	330x173x224
4	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generali, vita attesa 10 anni, tassa COBAT inclusa.		12V/100AH	341x174x224
5	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generali, vita attesa 10 anni, tassa COBAT inclusa.		12V/80AH	260x168x216
6	Accumulatore stazionario al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, elettrolitico in soluzione acquosa, contenitore monoblocco in ABS, per applicazioni generali, vita attesa 10 anni, tassa COBAT inclusa.		12V/9AH	151x065x100
	<p>Le dimensioni riportate in allegato sono da intendere come limite superiore, rappresentando con ciò che eventuali approvvigionamenti di batterie di dimensioni ridotte, a parità di capacità, sono ammissibili.</p> <p>A parità di ingombro, saranno considerate conformi le batterie che offrono un amperaggio superiore, nel limite del 10%, a quello richiesto.</p> <p>L'installazione delle batterie avverrà a cura di una Ditta convenzionata interna, con cui l'aggiudicatario dovrà concordare i tempi e le modalità di consegna della fornitura e di ritiro dell'usato, che dovrà essere effettuato presso ogni Presidio Ospedaliero, in funzione dei fabbisogni da questo espressi e riportati, per economia di procedimento, nello schema sottostante.</p>			666
	Presidio Ospedaliero	<i>tipo di batteria</i>	<i>Quantità</i>	<i>ingombro</i>
	Canicattì	12V/100AH	40	306x169x216
	Ribera	12V/100AH	80	306x169x216
	Sciacca	12V/100AH	66	330x173x220
	Sciacca	12V/9AH	120	151x065x100
	Agrigento	12V/9AH	20	151x065x100
	Agrigento	12V/80AH	40	260x168x216
	Agrigento	12V/9AH	96	151x065x100
	Agrigento	12V/100AH	40	330x173x224
	Agrigento	12V/100AH	44	341x174x224
	Agrigento	12V/80AH	120	260x168x216