



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Tel. 0922/407463

Mail: forniture@aspag.it

Pec: forniture@pec.aspag.it

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO

OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione dei canali aeraulici di mandata e di espulsione ubicati nei PP.OO. dell'ASP di Agrigento. CIG: B3095450E2

Richiesta n° 1 del 23/09/2024

Relativamente al paragrafo 15 del disciplinare di gara, ed alla composizione della relazione tecnica, si chiede alla SA di specificare se gli eventuali allegati (ad es. schede tecniche, depliants, certificazioni, etc) vanno conteggiati nelle 25 pagine oppure no, come nel caso di indice e copertina.

Richiesta n° 2 del 25/09/2024

Si chiede alla SA di confermare che per la procedura in oggetto, non è richiesto di effettuare un sopralluogo obbligatorio.

Richiesta n° 3 del 27/09/2024

in riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) in caso di partecipazione in RTI, ai fini della valutazione dei criteri 5) e 8) dell'offerta tecnica, si chiede conferma che sia possibile cumulare il numero di "esperienze pregresse" e di "attrezzature che la ditta aggiudicataria intende mettere a disposizione"., e che dunque il punteggio verrà attribuito tenendo conto della quantità dichiarata complessivamente dal RTI;
- 2) Relativamente ai criterio 8) dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire cosa rientra nella definizione di "attrezzature";
- 3) Relativamente al criterio 2) dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire se nell'indicazione della tempistica sono ammesse cifre decimali;
- 4) Relativamente al criterio 3) dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire se vengono premiate esclusivamente le tre Certificazioni ivi indicate oppure se, in caso di possesso di ulteriori Certificazioni di qualità inerenti il servizio offerto, nella attribuzione del punteggio si terra conto anche delle ulteriori Certificazioni;

5) Relativamente al criterio 5) dell'offerta tecnica, si chiede di confermare che le esperienze pregresse svolte presso ambiti farmaceutici, caratterizzati da aree aventi classificazione analoga a quelle sanitarie, possano ritenersi valide ai fini del calcolo del relativo punteggio tecnico.

Richiesta n° 4 del 27/09/2024

in riferimento alla procedura in oggetto, ai fini di una corretta valutazione dell'offerta si chiede la possibilità di effettuare il sopralluogo tecnico presso le sedi oggetto di intervento.

Richiesta n° 5 del 09/10/2024

La gara ha per oggetto l'espletamento del servizio di pulizia e sanificazione dei canali di mandata e di espulsione ubicati nei locali a rischio alto dell'ASP di Agrigento

Nella tabella fabbisogno, pag. 8 del capitolato tecnico, a conferma dell'oggetto di gara, sono indicati i prezzi che hanno permesso alla S.V. di indicare la base di base, ovvero 18 €/metro lineare per la pulizia e sanificazione dei canali aeraulici.

Nel capitolato tecnico, a pag. 2, si legge

1. Ispezione - Sopralluogo Tecnico Preventivo

..<>..

Video ispezione delle sezioni interne delle UTA e dei tratti di canalizzazione prescelti mediante apposita attrezzatura robotizzata

Campionamenti per le analisi microbiologiche da eseguire su:

o Punti critici condotta di mandata e di ripresa

Le operazioni di campionamento devono essere effettuate ad impianto spento.

I campionamenti devono essere effettuati e validati da laboratori accreditati ACCREDIA:

• Carica batterica psicrofila e mesofila nelle acque degli stadi di deumidificazione delle UTA, (Accordo Stato Regioni del 07/02/2013)

• Carica micetica totale

• Legionella pneumophila nelle acque degli stadi di deumidificazione delle UTA, (Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi 04/04/2000)

• Pseudomonas aeruginosa

• Campionamenti del particolato

A pag. 4 del capitolato, si esplicita che i campionamenti eseguiti durante l'ispezione iniziale, anche nell'UTA, vanno ripetuti al termine delle attività di bonifica.

Ciò detto, si chiede di chiarire se nel prezzo a base di gara (euro 18 al m/lin) è compresa anche la bonifica delle UTA, visto che anche nella macchina bisogna eseguire i campionamenti pre e post intervento, o se trattasi di un'attività extra "opzionale", da eseguirsi in caso di necessità, visto che come indicato a pag. 2 del capitolato:

Al termine della fase Sopralluogo Tecnico Preventivo - Ispezione deve essere rilasciato report finale, indicante le azioni correttive necessarie

Richiesta n° 6 del 09/10/2024

Spett.le Amministrazione, con riferimento alla procedura di gara si richiede quanto segue: 1) di confermare che per la comprova di quanto richiesto al criterio "5) Esperienze pregresse analoghe a quelle oggetto dell'appalto in particolare nel settore sanitario da attestare mediante documentazione opportuna (contratti – attestazioni di buon esito da parte di precedenti committenti)" possono annoverarsi anche le fatture incassate con relativa quietanza di pagamento che, come noto, comprovano *de facto* la corretta esecuzione del servizio. In attesa di riscontro, cordiali saluti.

Risposta a richiesta n. 1 pubblicata il 15/10/2024

In Disciplinare di gara al paragrafo 15 “offerta Tecnica” alla lettera b), relativamente alla relazione tecnica riporta quanto segue “deve essere contenuta entro le 25 (venticinque) pagine al netto delle copertine e del sommario, compresi eventuali allegati;”, pertanto gli eventuali allegati (ad es. schede tecniche, depliants, certificazioni, etc) vanno conteggiati nelle 25 pagine.

Risposta a richiesta n. 2 pubblicata il 15/10/2024

Non è richiesto sopralluogo obbligatorio.

Risposta a richiesta n. 3 pubblicata il 15/10/2024

- 1) E’ possibile cumulare il numero di esperienza pregresse e delle attrezzature.
- 2) Criterio 8) nella definizione di “attrezzature” rientrano tutte le strumentazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività specifica descritta nei punti 1-2-3-4-5 del capitolato tecnico.
- 3) Criterio 2) non sono ammesse le cifre decimali nell’indicazione della tempistica.
- 4) Criterio 3) l’attribuzione del punteggio non terrà conto di ulteriori certificazioni di qualità.
- 5) Criterio 5) si conferma che “le esperienze pregresse svolte presso ambiti farmaceutici, caratterizzati da aree aventi classificazione analoga a quelle sanitarie”, possono ritenersi valide ai fini del calcolo del relativo punteggio tecnico.

Risposta a richiesta n. 4 pubblicata il 15/10/2024

Per effettuare sopralluogo tecnico si invita a contattare la U.O.C. Servizio Tecnico di questa ASP.

Risposta a richiesta n. 5 pubblicata il 15/10/2024

Al punto n. 4 "Analisi" pag. 4 del Capitolato Tecnico si richiedono "i campionamenti per la ricerca della carica batterica psicrofila e mesofila nelle acque degli stadi di deumidificazione delle UTA" e non la bonifica delle UTA.

Risposta a richiesta n. 6 pubblicata il 15/10/2024

Come previsto al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara “ Requisiti di capacità tecnica e professionale” necessari per l’ammissione, anche per il criterio di valutazione 5), la comprova deve avvenire come segue:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Agrigento 15/10/2024

F.to
Il RUP
(Dott. Domenico Vella)

F.to
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosalia Calà)

F.to
Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
(Dott.ssa Cinzia Schinelli)