

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1036 DEL 03 DIC. 2024

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E DEL D. LGS 36/2023 PER FORNITURA DI N.26 ARMADI ANTINCENDIO E DPI PER I PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI - APPROVAZIONE ATTI E AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO RDO SUL ME.PA.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 1105 DEL 27-11-2024

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Il Collaboratore Anna Spurio

L'Istruttore
Giovanni Caltagirone

IL DIRIGENTE AMM.VO UOS
BENI E SERVIZI SANITARI
Dott.ssa Rosalia Calà

IL DIRETTORE UOC
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Cinzia Schinelli

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

P2010C0704

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 28 NOV. 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 NOV. 2024 del mese di
DICEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CNELESTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, Dott.ssa Cinzia Schinelli

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

Premesso che con nota prot.n.147920 del 30/09/2024 il Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Asp Provinciale, *nel rispetto del sistema di Gestione Sicurezza Antincendio Aziendale*, ha formalizzato la richiesta per la fornitura di n.26 armadi antincendio completi delle dotazioni previste dalle norme relative al livello di rischio classificabile come alto, da allocare presso le Strutture Ospedaliere Aziendali;

Considerato in ragione delle motivazioni prima citate, questa Struttura proponente con nota prot.n. 155707 del 11/10/2024 ha pubblicato sul sito Aziendale avviso pubblico esplorativo, al fine di determinare la disponibilità dei prodotti da acquistare e il valore di mercato, che è stata riscontrata da n.5 operatori economici;

Dato atto che:

- le schede tecniche proposte dalle ditte partecipanti alla manifestazione di interesse in parola, sono state trasmesse -con mail del 31/10/2024- al Dirigente del Servizio richiedente l'acquisto, per le valutazioni tecniche di competenza;
- con mail del 07/11/2024 il Dirigente del Servizio di cui sopra, nell'apportare alcune modifiche aggiuntive alla voce "caschi antincendio professionali", ha comunicato che per quanto attiene le schede tecniche visionate *"non si rilevano incongruenze rispetto al capitolato tecnico"*;

Calcolata in € 151.000,00 oltre iva, l'importo da porre a base d'asta elaborata sulla media delle proposte/offerte presentate dalle ditte partecipanti all'avviso pubblico esplorativo, per la fornitura di n.26 armadi antincendio corredati di DPI, previsti dalle norme per il livello di rischio classificabile come Alto, per i PP.OO. di questa ASP;

Ritenuto, quindi, di procedere ad espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del D Lgs 36/2023 a mezzo di RDO MePa, in un unico lotto per come indicato nell'allegata lettera invito, invitando le n.5 ditte che hanno partecipato all'avviso pubblico esplorativo, per la fornitura dei prodotti indicati nell'allegato capitolato tecnico di gara, per l'importo complessivo a base d'asta di € 151.000,00 oltre iva;

Di individuare ai sensi dell'art. 15 del D Lgs 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la Sig.ra Anna Spataro, collaboratore Amministrativo in servizio al Provveditorato, e quale Direttore delle esecuzione del contratto D.E.C. Il Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dr. Carmelo Alaimo;

Ritenuto e considerato quanto sopra;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) **Dare atto** che con nota prot.n.143947 del 10/09/2024 il Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Asp, ha chiesto l'acquisizione di n.26 armadi antincendio completi delle dotazioni previste dalle norme relative al livello di rischio classificabile come alto, da allocare presso le Strutture Ospedaliere Aziendali, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del D Lgs 36/2023, a mezzo di RDO ad inviti –alle 5 società che hanno riscontrato l'indagine di mercato per l'acquisto in parola, recante il n. 155701 dell'11.10.2024;

- 2) Autorizzare l'espletamento di procedura di gara sul Me.Pa sino alla concorrenza della soglia comunitaria, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera e) del D Lgs 36/2023, a mezzo di RDO ad inviti per l'acquisto di n.26 armadi antincendio completi dei D.P.I., così come indicati nell'allegato capitolato tecnico di gara, in un unico lotto e con importo a base d'asta di € 151.000,00 oltre iva, ed in considerazione che con nota DSA n. 163341 del 24.10.2024, è stato autorizzato la quota/parte dell'onere a carico del c/esercizio ;
- 3) Approvare il capitolato tecnico, redatto dal Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e pervenuto – nella sua redazione definitiva - in data 7/11/2024, nonché la relativa lettera-invito, allegata al presente atto;
- 4) Precisare che l'importo complessivo di € 184.220,00 iva compresa, è così suddiviso e grava come segue e, precisamente: limitatamente all'importo pari ad € 15.860,00 (IVA inclusa), a valere sul conto P201020704 (*Fondo per investimenti futuri*);

mentre, a valere sul bilancio aziendale 2025 come segue

Imponibile	€ 138.000,00	C501020106
funzioni tecniche 2,00% ex art 45 del D lgs 36/2023	€ 3.020,00	C.E. C516040605/P202050601
Iva 22%	€ 30.360,00	C501020106

- 5) Dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle spettanze a titolo di incentivi ex art 45 del D lgs 36/2023 al personale costituente il gruppo di lavoro della odierna procedura, individuato con disposizione prot. n.175001 del 15/01/2024;
- 6) Curerà l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e il SEF/P ognuno per la propria competenza.
- 7) Munire il presente atto di clausola di immediata esecuzione al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenziali nel più breve tempo possibile;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fatispecie trattata.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
Dr.ssa Cinzia Schinelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Fabrizio
Data 01.12.2024

Parere Favarelli
Data 03.11.24

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Pucci

Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Giacopente





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

UOC Provveditorato
Viale della Vittoria 321 – Agrigento
Funzionario istruttore: Coll. Amm.vo Anna Spataro
Pec :forniture@pec.aspag.it
Prot. 155707 del 11/10/2024

Alla Ditta

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di Armadi Antincendio e DPI (Rischio elevato) da allocare presso i Presidi ospedalieri di questa ASP Provinciale.

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'acquisto di Armadi Antincendio e DPI aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato capitolo tecnico.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine di determinare la disponibilità sul mercato dei dispositivi da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro 16/10/2024 mezzo posta elettronica certificata forniture@pec.aspag.it inviando offerta economica e tecnica di mercato.

Al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, dovranno essere indicate eventuali criticità nelle caratteristiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione alla gara.

La ditta dovrà, altresì, indicare la attinente categoria merceologica di iscrizione al Me.Pa

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

ARMADIO AD ALTO RISCHIO	
N°	
N° 1	Armadio costruito in acciaio inox di colore rosso a due ante delle dimensioni di cm. 575 x cm. 500 x cm. 1855 circa ad anta ceca lt. 370 con tre o più ripiani;
CONTENUTO	
N° 2	Picozzine tipo vigile del fuoco in acciaio con manico in legno del peso di Kg. 1 circa, lunghezza 380 mm. circa e custodia in pelle;
N° 2	Tute intere in Nomex III 180 g.;
N° 2	Giacche in Nomex III 4 strati, idrorepellente, membrana impermeabile, feltro in Nomex per l'isolamento, fodera in cotone ed imbottitura fissa, cerniera a doppio cursore, collo alto chiudibile, 2 tasche esterne e 1 interna, bande catarifrangenti;
N° 2	Caschi antincendio professionale certificato UNI EN 443, predisposto e certificato per essere utilizzato con accessori per la protezione delle vie respiratorie, dispositivi per la protezione del collo e delle spalle, dispositivo di illuminazione, sistema di radiocomunicazione, bande rifrangenti colore rosso;
N° 2	Cinturone per squadra antincendio;
N° 2	Funi in Kevlar, lunghe mt. 20 cadauna, carico minimo Kg. 2500, alta tenacità, doppia torsione, antiusura, resistente al calore 425°;
N° 2	Coperte antifiamma in tessuto termo e glass in filo di vetro continuo da diametro di 9 micron, dimensione mm 1200 x mm 2000 in fibra di vetro
N° 2	Paia di guanti anticalore in pelle con l'interno in kelvar e cotone con manichette di lunghezza 15,5 cm. in crosta bovina;
N° 2	Maschere antifumo con filtro pieno facciale;
N° 2	Borse "squadra antincendio";
N° 2	Paia di stivali antincendio tipo vigili del fuoco;
N° 2	Torce di emergenza in polimero, impugnatura in gomma, testa rotante, resistenti all'acqua fino a 30 mt. Di profondità, dotate di supporto per pratico utilizzo da testa e da casco, doppia lampadina in krypton, luce principale con lampadina a testa nera;
N° 2	Autorespiratori tipo draeger formati da schienalino antistatico in fibra di carbonio con fascetta stringi bombola universale in kevlar, maschera panorama standard a pieno facciale per autorespiratori in sovrappressione con attacco unificato UNI-EN 148-3, corpo maschera EPDM, doppio bordo di tenuta, visore in policarbonato, reggi visore in materiale composito conforme EN 136 classe 3, bombola 7 litri omologata per pressione di esercizio di 200 bar con valvola Italia;
N° 1	Megafono emergenza, portata massima 500 mt. Potenza massima 25 W.



Outlook

Trasmissione Tabella A Armadi antincendio alto rischio

Da prevenzioneprotezione <prevenzioneprotezione@ASPAG.IT>

Data gio 07/11/2024 11:15

A forniture <forniture@ASPAG.IT>; Anna Spataro <anna.spataro@aspag.it>; Giovanni Caltagirone <g.caltagirone@aspag.it>

1 allegati (92 KB)

CONTENUTO ARMADIO AD ALTO RISCHIO 07-11-2024.pdf;


In risposta alla mail del 31/10/2024 si comunica che dalle schede tecniche valutate non si rilevano incongruenze rispetto al Capitolato tecnico - Tabella A.

A tal uopo da un'attenta verifica si ritiene di modificare la voce "Caschi antincendio professionali certificati UNI EN 443, predisposti e certificati per essere utilizzati con accessori per la protezione delle vie respiratorie, dispositivi per la protezione del collo e delle spalle, dispositivo di illuminazione, sistema di radiocomunicazione, bande rifrangenti colore rosso;" con la nuova indicazione: "Caschi antincendio professionali certificati UNI EN 443, completi di protezione delle vie respiratorie e dispositivi per la protezione del collo e delle spalle".

Si trasmette in allegato la Tabella A modificata.

Cordiali saluti

RSPP Dott. Carmelo Alaimo



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede Legale Viale della Vittoria n.321- Agrigento
Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848
Direzione Generale
U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione
e-mail: prevenzionee protezione@aspag.it
Tel.: 0922- 407416 – 407418 Fax: 0922407876

PROT n. 14780 del 30/09/2024

Al Direttore UOC Servizio Provveditorato

Oggetto: Rif. nota prot. n. 143947 del 20/09/2024: “Richieste armadi antincendio e/o DPI – Richiesta”.

In riferimento alla nota in oggetto, nel rispetto del Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio redatto a Gennaio 2024 dal Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio, si comunica il seguente fabbisogno di armadi antincendio diviso per PP.OO. dell'ASP di Agrigento:

- P.O. Agrigento: n. 5 armadi antincendio alto rischio;
- P.O. di Sciacca: n. 7 armadi antincendio alto rischio;
- P.O. Canicattì: n. 5 armadi antincendio alto rischio;
- P.O. Licata: n. 5 armadi antincendio alto rischio;
- P.O. di Ribera: n. 4 armadi antincendio alto rischio.



Dirigente Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione
Dott. Carmelo Alaimo



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Funzionario istruttore : coll. Amm.vo Anna Spataro

email – forniture@aspag.it

Prot. 17792 Del 20/11/2024

Spett.le Ditta

Oggetto: procedura negoziata per la fornitura di n. 1 Bagno ad ultrasuoni con rubinetto di scarico per il Laboratorio di Sanità Pubblica RDO 4852546

Questa Azienda intende procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D Lgs 36/2023 all'acquisto per la fornitura ed installazione di n. 1 bagno ad ultrasuoni con rubinetto di scarico per il Laboratorio di Sanità Pubblica

Importo a base d'asta € 1.300,00 oltre iva

Modalità di aggiudicazione della fornitura: secondo il criterio del prezzo complessivo più basso

Saranno escluse le offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

La fornitura sarà affidata alla Società che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, previa conformità tecnica del prodotto offerto ed in possesso dei requisiti di cui agli artt 94 e 95 del D lgs 36/2023 e che non si trovi nelle condizioni di esclusione cui all'art. 53 comma 16ter del D lgs 165/2001.

Il prezzo offerto si intende compreso del trasporto, scarico, facchinaggio, consegna presso il Laboratorio di Sanità Pubblica Aziendale.

La ditta dovrà, quindi, produrre, quale documentazione amministrativa :

1) Dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 come da allegato facsimile attestante :

- di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione di cui all'art.94 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) e comma 2 del D lgs 36/2023
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 94 comma 5 lettere a) b) d) e) f) e comma 6 del D lgs 36/2023
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 95 comma 1 lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D lgs 36/2023
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D lgs 165/2001

2) copia della presente lettera- invito firmata per accettazione incondizionata tutte le clausole indicate.

Per quanto attiene la documentazione tecnica, la ditta dovrà produrre :

- documentazione tecnica , redatta in lingua italiana, resa in originale o in copia conforme quali schede tecniche, depliants illustrativi

In uno alla offerta economica da sistema codesta ditta dovrà presentare offerta in carta intestata con l'indicazione del prodotto, marca e codice.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta con la presente lettera si applicherà quanto disposto dall'art.101 del D lgs 36/2023 e smi.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili quelle indicate al medesimo art. 101 del D Lgs 36/2023 e comunque le omissioni, le inesattezza e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la nullità del contratto, al rispetto dell'obbligo imposto dalla legge 136/2010 e successiva modifica con D.L. 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. Altresì, la ditta aggiudicataria si impegna collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione condizionamento di natura criminale (art.8 Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della regione Siciliana")

Le falsità delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, accertate dopo la stipula del contratto, sono causa di risoluzione dello stesso così come il verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 DPR 252/98.

Sarà, altresì, causa di risoluzione del contratto il verificarsi dell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviaiati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

E', inoltre, causa di esclusione e di mancata stipula del contratto la sussistenza di alcuna delle situazioni previste dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale della Sanità in materia di stipula di contratto n. 1410 del 9/2/2009.

Il materiale ordinato da questa UOC Provveditorato dovrà essere consegnato entro 20 gg data ordine presso il Laboratorio di Sanità Pubblica.

La consegna del bagno ad ultrasuoni sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D lgs 36/2023.

Il pagamento della fattura avverrà a seguito di consegna regolare attestata dal Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica; da tale data decorreranno i termini di pagamento stabiliti nell'RDO. La spesa derivante dalla affidamento della fornitura grava sul bilancio aziendale

Nel caso di cessione di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D lgs 36/2023.

La presente non vincola l'Amministrazione che si riserva, in applicazione dell'art.108 comma 10) del D lgs 36/2023 e smi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare e /o di risoluzione anticipata del contratto senza che codesta Ditta abbia nulla a che pretendere.

Per tutte le controversie che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Agrigento.

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Cinzia Schinelli

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA INVITO
EX ART. 1341 e 1342 CODICE CIVILE
La ditta**

ARMADIO AD ALTO RISCHIO		
N°	CONTENUTO	
N° 1	Armadio costruito in acciaio inox di colore rosso a due ante delle dimensioni di mm. 575 x mm. 500 x mm. 1855 circa ad anta ceca lt. 370 con tre o più ripiani;	
N° 2	Picozzine tipo vigile del fuoco in acciaio con manico in legno del peso di Kg. 1 circa, lunghezza 380 mm. circa e custodia in pelle;	
N° 2	Tute intere in Nomex III 180 g.;	
N° 2	Giacche in Nomex III 4 strati, idrorepellente, membrana impermeabile, feltro in Nomex per l'isolamento, fodera in cotone ed imbottitura fissa, cerniera a doppio cursore, collo alto chiudibile, 2 tasche esterne e 1 interna, bande catarifrangenti;	
N° 2	Caschi antincendio professionali certificati UNI EN 443, completi di protezione delle vie respiratorie e dispositivi per la protezione del collo e delle spalle;	
N° 2	Cinturone per squadra antincendio;	
N° 2	Funi in Kevlar, lunghe mt. 20 cadasuna, carico minimo Kg. 2500, alta tenacità, doppia torsione, antiusura, resistente al calore 425°;	
N° 2	Coperte antifiamma in tessuto termo e glass in filo di vetro continuo da diametro di 9 micron, dimensione mm 1200 x mm 2000 in fibra di vetro	
N° 2	Paia di guanti anticalore in pelle con l'interno in kelvar e cotone con manichette di lunghezza 15,5 cm. in crosta bovina;	
N° 2	Maschere antifumo con filtro pieno facciale;	
N° 2	Borse "squadra antincendio";	
N° 2	Paia di stivali antincendio tipo vigili del fuoco;	
N° 2	Torce di emergenza in polimero, impugnatura in gomma, testa rotante, resistenti all'acqua fino a 30 mt. Di profondità, dotate di supporto per pratico utilizzo da testa e da casco, doppia lampadina in krypton, luce principale con lampadina a testa nera;	
N° 2	Autorespiratori tipo draeger formati da schienalino antistatico in fibra di carbonio con fascetta stringi bombola universale in kevlar, maschera panorama standard a pieno facciale per autorespiratori in sovrappressione con attacco unificato UNI-EN 148-3, corpo maschera EPDM, doppio bordo di tenuta, visore in policarbonato, reggi visore in materiale composito conforme EN 136 classe 3, bombola 7 litri omologata per pressione di esercizio di 200 bar con valvola Italia;	
N° 1	Megafono emergenza, portata massima 500 mt. Potenza massima 25 W.	



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 03 DIC. 2024

Agrigento, li 03 DIC. 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi