

Spett.le  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Viale della Vittoria, n° 321  
92100 Agrigento (AG)

E p.c.

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Josè Massimiliano Galletto

Al Direttore Esecutivo del Contratto  
Geom. Francesco Vasile

TCK/OP/ASC/2026/U/mc/AA/000287  
Agrigento, li 29 aprile 2026

**Oggetto:** *Rinegoziazione contrattuale della Convenzione CONSIP MIES2 ai sensi del D.Lgs. 115/08 - contratto Rep. n. 139 del 10.10.2023 – riscontro consultazione preliminare di mercato propedeutica di una procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di sterilizzazione presso il P.O. di Sciacca.*

In riscontro alla vostra richiesta, di seguito i punti riscontrati.

**IMPIANTI MECCANI:**

- La gestione dell'impianto di addolcimento non è a nostro carico;
- B6 mezzo pollice zincato;
- C1 10 gradi;
- C4 2 pollici zincato;
- D1 3 gradi;
- D4 2 pollici zincato;
- F1 si – sterilizzazione, camera iperbarica e locali impresa pulizie;
- F3-4 vedi foto allegata;
- F6 AERMEC – LP8507372 RIF 14542 MOD. NCT12


- MANDATA: l/s 4444 – mc/h 1600 – Pa 250 – motore KW 4 – 9.00
- RIPRESA: l/s 4444 – mc/h 1600 – Pa 250 – motore KW 4 – 5.50.

**IMPIANTI ELETTRICI:**

- A sezione ordinaria;
- B RISERVA SEZ. LUCE ORDINARIA INTERR. 21/40 A
- B RISERVA SEZ. LUCE PRIVILEGIATA INTERR. 21/40 A
- B RISERVA SEZ. LUCE ORDINARIA INTERR. 21/40 A
- D ubicata presso i locali del centralino dell'ospedale.

Di seguito le foto dell'U.T.A e dell'addolcitore.







Tanto si doveva e nel rimanere a Vs. completa disposizione per ulteriori delucidazioni,  
cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Teckal SPA

Building Manager

Mattia Caruso

